

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	6 1 1 5 - 1 6 6 - 0 5 1 1 - 5	仕 様 書 番 号
携 帯 発 電 機	G Q - C 0 0 0 0 0 7 M	
	作 成	平成 1 1 年 9 月 2 4 日
	変 更	令和 6 年 2 月 1 9 日
	作成部隊等名	補給統制本部 需品部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の発動発電機について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

J I S Z 8 7 2 1 色の表示方法—三属性による表示

N D S Z 8 0 1 1 角形銘板

N D S Z 8 2 0 1 標準色

b) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.2 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.3 塗装

塗装は、調達品目表による。

3.4 製品の表示

製品の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 図1に示す様式の銘板を本体適宜の位置に堅固に取り付ける。
- b) 材料は、アルミニウム板とする。
- c) 用字及び書体は、NDS Z 8011による。

単位 mm

陸 上 自 衛 隊 		50
品 名	携帯発電機	
物品番号	6 1 1 5 - 1 6 6 - 0 5 1 1 - 5	
納入年度	a)	
納入者	b)	
80		

注記 寸法は、標準とする。

注^{a)} 納入年度を記入する。

例 2024年度

注^{b)} 納入者の名称又はその略号を記入する。

図1－銘板

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。

表1－添付書類

名称	数量	注記
取扱説明書	1部	GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。
整備資料 (第1種)	1部	GLT-CG-Z000001の7.2 a)による。
部品表 (第1種)	1部	GLT-CG-Z000001の7.3 a)による。
製品カタログ	1部	製造者の仕様による。
アフターサービス連絡表	1部	納地近傍の営業所等名、所在地及び電話番号を記載したものをいう。

6.1.2 提出書類

提出書類は、表2とし、契約の相手方は、納期までに陸上自衛隊補給統制本部需品部へ各2部、納入先の各補給処装備計画部需品課（陸上自衛隊関東補給処においては、松戸支処需品部補給整備課）へ各1部を提出する。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してもよい。

表2－提出書類

名称	注記
取扱説明書	GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。
整備資料（第1種）	GLT-CG-Z000001の7.2 a)による。
部品表（第1種）	GLT-CG-Z000001の7.3 a)による。
製品カタログ	製造者の仕様による。
製品写真	前後、左右及び上方から外観（塗装済みのもの）を確認することが可能な写真とする。
アフターサービス一覧表	全国の営業所等名、所在地及び電話番号を記載した一覧表とする。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 需品部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 6年 2月 19日
仕様書番号	GQ-C000007M		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
発動発電機	本田技研工業 (株) EB23
	本田技研工業 (株) EBR2300CX
	ヤンマー (株) G2300AY-6S
	やまびこ (株) EG2600-B
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

項目	性能等
エンジン型式	ガソリン空冷4サイクル
定格出力	交流 100 V-2.2 kVA以上
定格周波数	60 Hz
連続運転時間	5時間以上
寸法	600 mm以下×440 mm以下×500 mm以下
乾燥質量	48 kg以下
騒音レベル	71 dB(A)/7 m以下又は100 dB(A)/LWA以下
燃料タンク容量	8.3 L以上

3 塗装

塗装は、NDS Z 8201による色番号2314 (OD色7.5Y 3/1)を標準とする。ただし、製造者の規定する仕様の色相がJIS Z 8721のY, GY及びGであり、明度4以下、彩度2以下でもよい。細部は、次による。

- a) 金属部の塗装方法は、焼付け塗装を標準とし、これにより難しい場合は、製造者の仕様による下地処理等を施した剥がれにくい塗装とする。
- b) プラスチック部の色は、OD色の樹脂製又は下地処理等を施した剥がれにくい塗装とする。
- c) 塗装を適用しない部位は、次による。
 - 1) 操作のために必要な表示、使用上の注意事項の表示及び銘板が、塗装を施すことによって不鮮明になる部位
 - 2) 塗装を施すことによって、機能・性能に影響を及ぼす部位
 - 3) 製造者の仕様が黒の部位