

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号		仕 様 書 番 号	
移動式消火設備		G E - Z 4 2 1 0 2 0 N	
	作 成	平成15年 5月 9日	
	変 更	令和 5年 5月15日	
	作成部隊等名	補給統制本部 施設部	

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の移動式消火設備について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1－種類

番号	品名	物品番号	注記
1	移動式消火設備（33 kg）	4 2 1 0 - 2 8 3 - 2 9 5 6 - 5	調達品目表1による。
2	移動式消火設備（45 kg）	4 2 1 0 - 2 9 2 - 6 4 2 0 - 5	調達品目表2による。

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の品名による。

例 移動式消火設備（33 kg）

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

G L T - C G - Z 0 0 0 0 0 1 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

G E - Z 4 2 1 0 1 8 粉末消火器

b) 法令等

消防法（昭和23年法律第186号）

2 一般的事項

一般的事項は、次による。

a) 移動式消火設備は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入時において、製造から半年以内の製品とする。

- b) 消火器リサイクルシールを貼付した製品とする。
- c) 移動式消火設備は，“消防法”に規定されている型式認定合格品とする。
- d) この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表 1～2 による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表 1～2 による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GE-Z421018の2.7による。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 納入書類

6.1.1 添付書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，移動式消火設備 1 台ごとに表2の書類を添付する。

表2－添付書類

名称	数量 ^{a)}	摘要
取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の7.1 a)による。
注^{a)} 数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。		

6.1.2 提出書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，製品納入時，陸上自衛隊関東補給処古河支処に表3の書類を提出する。

表3－提出書類

番号	名称	数量 ^{a)}	摘要
1	取扱説明書	1	GLT-CG-Z000001の 7.1 a), 7.2 a), 7.3 a)による。 日本語版とし、合冊してもよい。
2	整備資料（第1種） ^{b)}	1	
3	部品表（第1種） ^{c)}	1	
注^{a)} 数量を変更する場合は、調達要領指定書によって指定する。 注^{b)} 整備維持要領及び再充填要領の記載を含む。 注^{c)} 各部品の価格及び各地販売店名の記載を含む。			

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表 1

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月15日
仕様書番号	GE-Z421020N		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
移動式消火設備 (33 kg)	(株) 初田製作所	MSCP-75B
	(株) 丸山製作所	AST-75EY3
	モリタ宮田工業 (株)	SHA33
	ヤマトプロテック (株)	YDA-75CG
	日本ドライケミカル (株)	PAN-100EMX
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 適応火災 A (普通) , B (油) , C (電気) 火災用
- b) 薬剤質量 33 kg
- c) 放射距離 6 m以上
- d) ホース長さ 20 m

調 達 品 目 表 2

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年 5月15日
仕様書番号	GE-Z421020N		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
移動式消火設備 (45 kg)	(株)初田製作所 HDA100A 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 適応火災 A (普通) , B (油) , C (電気) 火災用
- b) 薬剤質量 45 kg
- c) 放射距離 6 m以上
- d) ホース長さ 20 m