

調達要求番号：

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
消防用ホース（消火栓）	GE-Z421022S	
	作成	平成20年 5月26日
	変更	令和 5年11月 2日
	作成部隊等名	補給統制本部 施設部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の消防用ホースについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 種類

種類は、表1による。

表1—種類

番号	品名	物品番号	注記
1	消防用ホース，使用圧0.7 (40×15m)	4210-299-0183-5	調達品目表1による。
2	消防用ホース，使用圧0.7 (40×20m)	4210-309-4422-5	調達品目表2による。
3	消防用ホース，使用圧0.9 (25×20m)	4210-282-9744-5	調達品目表3による。
4	消防用ホース，使用圧0.9 (65×20m)	4210-310-1451-5	調達品目表4による。
5	消防用ホース，使用圧0.9 (50×20m)	4210-309-4423-5	調達品目表5による。
6	消防用ホース，使用圧1.0 (25×20m) 保形ホース	4210-287-6890-5	調達品目表6による。
7	消防用ホース，使用圧2.0 (30×30m) 保形ホース	4210-287-6891-5	調達品目表7による。
8	消防用ホース，使用圧1.3 (65×20m)	—	調達品目表8による。

1.4 製品の呼び方

製品の呼び方は、表1の品名による。

例 消防用ホース，使用圧 0.7 (40×15 m)

1.5 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

b) 法令等

消防法（昭和23年法律第186号）

消防法施行規則（昭和36年自治省令第6号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格による。

3 製品に関する要求

3.1 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表1～8による。

3.2 性能等

性能等は，調達品目表1～8による。

3.3 製品の表示

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，GLT-CG-Z000001の2.3による。

なお，製品の受け口側付近の適宜の位置に，GLT-CG-Z000001の図2cの物品管理区分標識を黒で表示する。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，契約後速やかに，“消防法”及び“消防法施行規則”に基づき承認を受けた，自主表示対象機械器具等表示届出書の写し1部を陸上自衛隊補給統制本部施設部に提出する。

6.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。

調 達 品 目 表 1

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月 2日
仕様書番号	GE-Z421022S		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
消防用ホース, 使用圧0.7 (40×15m)	櫻護謨(株) R07T
	帝国繊維(株) SP-B
	オカニワ(株) #500
	(株)初田製作所 Sen
	芦森工業(株) ビルS
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 使用圧 0.7 MPa
- b) 呼称 40
- c) 長さ 15 m
- d) 結合金具及びジャケットの表示は、次による。
 - 1) “消防法”の定める技術上の規格に合格した旨の自主表示
 - 2) 日本消防検定協会による型式適合評価に合格した旨の表示¹⁾
 - 3) 結合金具とジャケットの装着部に、日本消防検定協会による確認評価に合格した旨の表示
- e) 結合金具とジャケットの取付けは、エキスパンション式とする。

注¹⁾ ジャケットは、納期を基準として6か月以内に合格したものとする。

調 達 品 目 表 2

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月 2日
仕様書番号	GE-Z421022S		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
消防用ホース, 使用圧0.7 (40×20m)	櫻護謨 (株) R07T
	帝国繊維 (株) SP-B
	オカニワ (株) #500
	(株) 初田製作所 Sen
	芦森工業 (株) ビルS
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 使用圧 0.7 MPa
- b) 呼称 40
- c) 長さ 20 m
- d) 結合金具及びジャケットの表示は、次による。
 - 1) “消防法”の定める技術上の規格に合格した旨の自主表示
 - 2) 日本消防検定協会による型式適合評価に合格した旨の表示¹⁾
 - 3) 結合金具とジャケットの装着部に、日本消防検定協会による確認評価に合格した旨の表示
- e) 結合金具とジャケットの取付けは、エキスパンション式とする。

注¹⁾ ジャケットは、納期を基準として6か月以内に合格したものとする。

調 達 品 目 表 3

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月 2日
仕様書番号	GE-Z421022S		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
消防用ホース, 使用圧0.9 (25×20m)	櫻護謨(株) GR09
	帝国繊維(株) SP-H-TOP 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 使用圧 0.9 MPa
 - b) 呼称 25
 - c) 長さ 20 m
 - d) 結合金具及びジャケットの表示は、次による。
 - 1) “消防法”の定める技術上の規格に合格した旨の自主表示
 - 2) 日本消防検定協会による型式適合評価に合格した旨の表示¹⁾
 - 3) 結合金具とジャケットの装着部に、日本消防検定協会による確認評価に合格した旨の表示
- 注¹⁾** ジャケットは、納期を基準として6か月以内に合格したものとする。
- e) 結合金具(消防ねじ式)とジャケットの取付けは、リング締めとする。

調 達 品 目 表 4

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月 2日
仕様書番号	GE-Z421022S		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}	
消防用ホース, 使用圧0.9 (65×20m)	櫻護謨(株)	R09
	帝国繊維(株)	65FK-H-TOP
	オカニワ(株)	#500
	(株)初田製作所	Sen
	芦森工業(株)	エーワンF
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。		

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 使用圧 0.9 MPa
- b) 呼称 65
- c) 長さ 20 m
- d) 結合金具及びジャケットの表示は、次による。
 - 1) “消防法”の定める技術上の規格に合格した旨の自主表示
 - 2) 日本消防検定協会による型式適合評価に合格した旨の表示¹⁾
 - 3) 結合金具とジャケットの装着部に、日本消防検定協会による確認評価に合格した旨の表示
- e) ジャケットの両端の外側に、長さ50 cmを標準とする保護布を取り付ける。
- f) 保護布の色は、受け口側を白(ジャケットと同色)、差し口を赤とする。
- g) 結合金具とジャケットの取付けは、エキスパンション式とする。

注¹⁾ ジャケットは、納期を基準として6か月以内に合格したものとする。

調 達 品 目 表 5

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月 2日
仕様書番号	GE-Z421022S		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
消防用ホース, 使用圧0.9 (50×20m)	櫻護謨 (株) R09
	帝国繊維 (株) SP-H-TOP
	オカニワ (株) #500
	(株) 初田製作所 Sen
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 使用圧 0.9 MPa
- b) 呼称 50
- c) 長さ 20 m
- d) 結合金具及びジャケットの表示は、次による。
 - 1) “消防法”の定める技術上の規格に合格した旨の自主表示
 - 2) 日本消防検定協会による型式適合評価に合格した旨の表示¹⁾
 - 3) 結合金具とジャケットの装着部に、日本消防検定協会による確認評価に合格した旨の表示
- 注¹⁾** ジャケットは、納期を基準として6か月以内に合格したものとする。
- e) ジャケットの両端の外側に、長さ50 cmを標準とする保護布を取り付ける。
- f) 保護布の色は、受け口側を白 (ジャケットと同色) , 差し口側を赤とする。
- g) 結合金具とジャケットの取付けは、エキスパンション式とする。

調 達 品 目 表 6

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月 2日
仕様書番号	GE-Z421022S		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}								
消防用ホース, 使用圧1.0 (25×20m) 保形ホース	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">櫻護謨 (株)</td> <td>R10H</td> </tr> <tr> <td>帝国繊維 (株)</td> <td>ワンマン</td> </tr> <tr> <td>芦森工業 (株)</td> <td>ニゴー</td> </tr> <tr> <td colspan="2">又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)</td> </tr> </table>	櫻護謨 (株)	R10H	帝国繊維 (株)	ワンマン	芦森工業 (株)	ニゴー	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	
櫻護謨 (株)	R10H								
帝国繊維 (株)	ワンマン								
芦森工業 (株)	ニゴー								
又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)									
<p>注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。</p>									

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 使用圧 1.0 MPa
- b) 呼称 25
- c) 長さ 20 m
- d) 結合金具及びジャケットの表示は、次による。
 - 1) “消防法”の定める技術上の規格に合格した旨の自主表示
 - 2) 日本消防検定協会による型式適合評価に合格した旨の表示¹⁾
 - 3) 結合金具とジャケットの装着部に、日本消防検定協会による確認評価に合格した旨の表示

注¹⁾ ジャケットは、納期を基準として6か月以内に合格したものとする。
- e) 結合金具は、既存の消火栓に整合したものとし、更新対象の消火栓鑑定型式番号、必要構成品などは、調達要領指定書によって指定する。

調 達 品 目 表 7

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月 2日
仕様書番号	GE-Z421022S		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
消防用ホース, 使用圧 2.0 (30×30m) 保形ホース	櫻護謨 (株) SR20 帝国繊維 (株) イージー 芦森工業 (株) イチゴー 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 使用圧 2.0 MPa
- b) 呼称 30
- c) 長さ 30 m
- d) 結合金具及びジャケットの表示は、次による。
 - 1) “消防法”の定める技術上の規格に合格した旨の自主表示
 - 2) 日本消防検定協会による型式適合評価に合格した旨の表示¹⁾
 - 3) 結合金具とジャケットの装着部に、日本消防検定協会による確認評価に合格した旨の表示
- e) 結合金具は、既存の消火栓に整合したものとし、更新対象の消火栓鑑定型式番号、必要構成品などは、調達要領指定書によって指定する。

注¹⁾ ジャケットは、納期を基準として6か月以内に合格したものとする。

調 達 品 目 表 8

調達要求番号		作成部隊等名	補給統制本部 施設部
調達要求年月日	令和 年 月 日	作成年月日	令和 5年11月 2日
仕様書番号	GE-Z421022S		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
消防用ホース, 使用圧1.3 (65×20m)	櫻護謨(株) R13
	櫻護謨(株) SRA13
	(株)初田製作所 Sen
	芦森工業(株) Dライトダイヤα
	帝国繊維(株) SP-H-AA
又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	
注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 使用圧 1.3 MPa
- b) 呼称 65
- c) 長さ 20 m
- d) 結合金具及びジャケットの表示は、次による。
 - 1) “消防法”の定める技術上の規格に合格した旨の自主表示
 - 2) 日本消防検定協会による型式適合評価に合格した旨の表示¹⁾
 - 3) 結合金具とジャケットの装着部に、日本消防検定協会による確認評価に合格した旨の表示
- e) 結合金具とジャケットの取付けは、エキスパンション式とする。

注¹⁾ ジャケットは、納期を基準として6か月以内に合格したものとする。