

航空自衛隊仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	役務仕様書	
	性質による分類	個別仕様書	
物品番号		仕様書番号	
品名 又は 件名	クーラー等の借上及び設置作業等	防北基LPS-X00005	
		承認	令和 5年 4月 24日
		作成	令和 5年 4月 24日
		改正	令和 年 月 日
			令和 年 月 日
作成部隊等名	第12飛行教育団		
<p>1 総則</p> <p>1.1 適用範囲</p> <p>この仕様書は、航空自衛隊防府北基地の航空祭式典において使用するクーラー等の借上、搬入、設置、撤去及び搬出について規定する。</p> <p>1.2 引用文書</p> <p>この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札又は見積書提出時における最新版とする。</p> <p>2 役務に関する要求</p> <p>2.1 借上期間、稼働時間、設置及び撤収日時</p> <p>指定事項については、調達要領指定書による。</p> <p>2.2 資機材等及びその他の要求</p> <p>a) 役務に必要な資機材は、契約の相手方の負担とする。</p> <p>b) 役務に必要な資機材は、契約の相手方が準備するものとする。</p> <p>c) その他の指定事項については、契約締結後速やかに官側と調整するものとする。</p> <p>d) クーラー等は体育館屋外周辺に設置するものとする。また、体育館屋外周辺に設置したクーラーにダクトホースを接続し、伸縮させたダクトホースにより体育館2階の窓から冷風を送るものとする。</p> <p>e) 体育館周辺（芝生）にクーラー等の設置、搬入及び搬出において車両等乗り入れる際は、プラスチック製の敷板を使用し、芝生の保護及び作業の安全面に留意し、事故防止に努めるものとする。</p> <p>f) 冷気が逃げないように体育館（2階）に窓用ダクトパネルを設置するものとする。</p> <p>3 品質保証</p> <p>3.1 監督及び検査</p> <p>a) 監督及び検査は、補給本部で定める地方調達に係わる標準監督・検査実施要領のほか、本仕様書に基づき実施するものとする。</p> <p>b) 機材の設置状態及び動作の状態について検査を実施するものとする。</p> <p>c) 検査の結果、不具合箇所があった場合は、すべて契約の相手方の負担において手直し又は機材の交換を実施し、再検査を受けるものとする。</p>			

品名	クレーン等の借上及び設置作業等
4	その他の指示
4.1	秘密保全
	この契約により知り得た自衛隊及び基地に関する情報について、他に漏えい及び転用してはならない。
4.2	基地内立ち入り
	基地内立ち入りについては、防府北基地規則に従うものとし、許可された場所以外に立ち入る場合は、官側に連絡のうえ許可を受けるものとする。
4.3	補償
	契約の相手方の原因によって発生した事故、その他契約の相手方の不注意によって発生した事故については、契約の相手方が補償する。
4.4	疑義
	本仕様書に明記されていない事項が発生した場合、又は疑義が生じた場合は契約担当官と協議し、その指示に従うものとする。
5	役務の完了
	役務の完了は、検査官の検査合格をもって完了とする。