

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	37
	調達要求年月日	令和6年4月23日
	作成部課	基地業務群業務隊
	作成年月日	令和6年4月8日
品名	クーラー等の借上及び設置作業等	
仕様書番号	防北基LPS-X00005	

指定事項

1 借上物品（設置場所：基地体育館屋外周辺）

品名	規格	数量	注記
クーラー	可搬式 10～12馬力	5台	設置レイアウト (基準)は、付 図-1のとおり。
発電機	45KVA程度	5台	
ダクトホース (窓用ダクトパ ネルを含む。)	クーラー用ダクトホース (5m)	10本 (窓用ダクト パネル：必要 数)	

2 借上期間、稼働時間、設置及び撤収日時

借上期間	令和6年6月1日～同年6月3日（3日間）
設置日時（基準）	令和6年6月1日（0830～1700の間）
稼働時間	令和6年6月2日（0900～1500の間）
借上期間	令和6年6月3日（0830～1700の間）

3 その他

役務履行の際に生じたわだち等については、転圧機等により整地するものとする。