

調達要領指定書	発 簡 番 号	
	調 達 要 求 番 号	3 0 0 0 6
	調 達 要 求 年 月 日	令 和 6 年 4 月 2 5 日
	作 成 部 課	基地業務群業務隊
	作 成 年 月 日	令 和 6 年 4 月 7 日
品 名	空調機（据付及び撤去）	
仕様書番号	防北基LPS-Y41010	

指定事項

1 撤去物品および据付物品

(1) 撤去物品

撤去場所	品名	メーカー・型式	台数
曹士配膳室	室内機	ダイキン FHYP112D	1台
	室外機	ダイキン RZYP112D	1台
幹部配膳室	室内機	ダイキン FHYP112D	1台
	室外機	ダイキン RZYP112D	1台
下処理室	室内機	ダイキン FHYCP71D	2台
	室外機	ダイキン RZYP140F	1台

(2) 回収ガスの種類、器材の型式及び台数

ガスの種類	型式	ガス量	台数	備考
R407C	RZYP112D	5.0kg	1台	曹士配膳室
R407C	RZYP112D	5.0kg	1台	幹部配膳室
R407C	RZYP140F	5.4kg	1台	下処理室

(3) 据付物品

品名	設置場所	メーカー・型式（セット名）	数量
空調機	曹士配膳室	三菱 PLZ-ERMP140H3	1式
空調機	幹部配膳室	三菱 PLZ-ERMP140H3	1式
空調機	下処理室	三菱 PLZ-ERMP140H3	1式

※据付空調機器材は、官側で用意する。

(4) 既存室内機及び室外機位置概略図

付図1のとおり。

(5) 据付室内機及びリモコンの設置位置（基準）

付図2～付図4のとおり。

品名	空調機（撤去及び据付）																			
2 その他																				
(1) 下処理室の室内機A撤去後の処置について 付図4に示す室内機A撤去後については、管止め（冷媒が室内機A方面に流れ込まない処置）及び天井穴を塞ぐものとする。																				
(2) 官側で用意する空調機の構成内容																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="295 564 699 604">型番（セット名）</th> <th colspan="2" data-bbox="705 564 1300 604">構成品名</th> <th data-bbox="1300 564 1422 604">構成数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="295 604 699 649" rowspan="4">P L Z - E R M P 1 4 0 H 3</td> <td data-bbox="705 604 1181 649">P U Z - E R M P 1 4 0 L A 1 3</td> <td data-bbox="1181 604 1300 649">室外機</td> <td data-bbox="1300 604 1422 649">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 649 1181 694">P L - E R P 1 4 0 H A 2</td> <td data-bbox="1181 649 1300 694">室内機</td> <td data-bbox="1300 649 1422 694">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 694 1181 792">P L P - P 1 6 0 H W H</td> <td data-bbox="1181 694 1300 792">化粧パ ネル</td> <td data-bbox="1300 694 1422 792">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="705 792 1181 887">P A R - 4 5 M A</td> <td data-bbox="1181 792 1300 887">ワイヤー ドリモコ ン</td> <td data-bbox="1300 792 1422 887">1</td> </tr> </tbody> </table>	型番（セット名）	構成品名		構成数	P L Z - E R M P 1 4 0 H 3	P U Z - E R M P 1 4 0 L A 1 3	室外機	1	P L - E R P 1 4 0 H A 2	室内機	1	P L P - P 1 6 0 H W H	化粧パ ネル	1	P A R - 4 5 M A	ワイヤー ドリモコ ン	1			
型番（セット名）	構成品名		構成数																	
P L Z - E R M P 1 4 0 H 3	P U Z - E R M P 1 4 0 L A 1 3	室外機	1																	
	P L - E R P 1 4 0 H A 2	室内機	1																	
	P L P - P 1 6 0 H W H	化粧パ ネル	1																	
	P A R - 4 5 M A	ワイヤー ドリモコ ン	1																	
(3) 配管，電気線等が使用に耐えない場合においては，契約の相手方の負担において交換するものとする。																				
(4) 役務の履行期限（引取証明書の提出） 令和6年6月30日																				