

| 航 空 自 衛 隊 仕 様 書                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |           |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 仕様書の種類                                                                                                                                                                                                                                                                    | 内容による分類                      | 工 事 仕 様 書 |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | 性質による分類                      | 個 別 仕 様 書 |             |             |
| 物品番号                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              | 施 工 一 覧   |             |             |
| 品 名<br>又は<br>件 名                                                                                                                                                                                                                                                          | 冷温水ポンプ等更新工事                  | 承認        | 平成30年 5月 7日 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 作成        | 平成30年 5月 1日 |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 改正        |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              | 作成部隊名     | 基地業務群 施設隊   |             |
| 1 総則<br>(1) 適用範囲<br>この仕様書は、航空自衛隊防府南基地内冷温水ポンプ等更新工事について適用する。<br>(2) 引用文書等<br>公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）<br>公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）<br>2 工事に関する要求<br>(1) 工事場所<br>航空自衛隊防府南基地（工事案内図参照）<br>(2) 工期<br>自 平成 年 月 日 ～ 至 平成 年 月 日<br>(3) 工事内容<br>冷温水ポンプ、冷却水ポンプ、冷水ポンプ及び付属品の更新<br>ア 撤去（撤去図参照） |                              |           |             |             |
| 項 目                                                                                                                                                                                                                                                                       | 規 格                          | 数量        | 単位          | 備 考         |
| 132号隊舎<br>冷温水ポンプ                                                                                                                                                                                                                                                          | 40×32FS4H61.5<br>株式会社荏原製作所   | 1         | 台           | 図2/11       |
| 132号隊舎<br>冷温水ポンプ                                                                                                                                                                                                                                                          | 50×40FS4J63.7<br>株式会社荏原製作所   | 1         | 台           | 図2/11       |
| 食厨房<br>冷水ポンプ                                                                                                                                                                                                                                                              | 125×100FS4JC615<br>株式会社荏原製作所 | 2         | 台           | 図2/11       |
| 食厨房<br>冷却水ポンプ                                                                                                                                                                                                                                                             | 125×100FS4KC618<br>株式会社荏原製作所 | 1         | 台           | 図2/11       |
| 医務室<br>冷温水ポンプ                                                                                                                                                                                                                                                             | 65×50FS4J63.7<br>株式会社荏原製作所   | 2         | 台           | 図3/11       |
| 医務室<br>冷却水ポンプ                                                                                                                                                                                                                                                             | 65×50FS4H62.2<br>株式会社荏原製作所   | 1         | 台           | 図3/11       |
| 第1教育群一般隊舎<br>冷温水ポンプ                                                                                                                                                                                                                                                       | 40×32FS4H61.5<br>株式会社荏原製作所   | 2         | 台           | 図3/11       |
| 第1教育群一般隊舎<br>冷却水ポンプ                                                                                                                                                                                                                                                       | 50×40FS4H61.5<br>株式会社荏原製作所   | 1         | 台           | 図3/11       |
| DB型防振架台                                                                                                                                                                                                                                                                   | DB-2                         | 4         | 個           | 図8/11、10/11 |
| DB型防振架台                                                                                                                                                                                                                                                                   | DB-4                         | 2         | 個           | 図8/11       |
| ゴム防振継手                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10K-50A                      | 6         | 個           | 図4/11、10/11 |

|        |                         |     |   |             |
|--------|-------------------------|-----|---|-------------|
| ゴム防振継手 | 10K-65A                 | 4   | 個 | 図4/11、10/11 |
| ゴム防振継手 | 10K-80A                 | 4   | 個 | 図8/11       |
| ゴム防振継手 | 10K-100A                | 2   | 個 | 図8/11       |
| ゴム防振継手 | 10K-150A                | 4   | 個 | 図6/11       |
| ゴム防振継手 | 10K-200A                | 2   | 個 | 図6/11       |
| 圧力計    | 3/8×100φ 0.4Mpa         | 6   | 個 |             |
| 圧力計    | 3/8×100φ 0.6Mpa         | 5   | 個 |             |
| 連成計    | 3/8×100φ<br>-0.1~0.4Mpa | 7   | 個 |             |
| 連成計    | 3/8×100φ<br>-0.1~0.6Mpa | 4   | 個 |             |
| ガス管    | 10A                     | 6.6 | m |             |
| ボールバルブ | 10A                     | 22  | 個 |             |

イ 新設（新設図参照）

| 項 目                 | 規 格                          | 数量 | 単位 | 備 考         |
|---------------------|------------------------------|----|----|-------------|
| 132号隊舎<br>冷温水ポンプ    | 40×32FS4H61.5<br>株式会社荏原製作所   | 1  | 台  | 図2/11       |
| 132号隊舎<br>冷温水ポンプ    | 50×40FS4J63.7<br>株式会社荏原製作所   | 1  | 台  | 図2/11       |
| 食厨房<br>冷水ポンプ        | 125×100FS4JC615<br>株式会社荏原製作所 | 2  | 台  | 図2/11       |
| 食厨房<br>冷却水ポンプ       | 125×100FS4KC618<br>株式会社荏原製作所 | 1  | 台  | 図2/11       |
| 医務室<br>冷温水ポンプ       | 65×50FS4J63.7<br>株式会社荏原製作所   | 2  | 台  | 図3/11       |
| 医務室<br>冷却水ポンプ       | 65×50FS4H62.2<br>株式会社荏原製作所   | 1  | 台  | 図3/11       |
| 第1教育群一般隊舎<br>冷温水ポンプ | 40×32FS4H61.5<br>株式会社荏原製作所   | 2  | 台  | 図3/11       |
| 第1教育群一般隊舎<br>冷却水ポンプ | 50×40FS4H61.5<br>株式会社荏原製作所   | 1  | 台  | 図3/11       |
| DB型防振架台             | DB-2                         | 4  | 個  | 図8/11、10/11 |
| DB型防振架台             | DB-4                         | 2  | 個  | 図8/11       |
| ゴム防振継手              | 10K-50A                      | 6  | 個  | 図4/11、10/11 |

|        |                         |     |   |             |
|--------|-------------------------|-----|---|-------------|
| ゴム防振継手 | 10K-65A                 | 4   | 個 | 図4/11、10/11 |
| ゴム防振継手 | 10K-80A                 | 4   | 個 | 図8/11       |
| ゴム防振継手 | 10K-100A                | 2   | 個 | 図8/11       |
| ゴム防振継手 | 10K-150A                | 4   | 個 | 図6/11       |
| ゴム防振継手 | 10K-200A                | 2   | 個 | 図6/11       |
| 圧力計    | 3/8×100φ 0.4Mpa         | 6   | 個 |             |
| 圧力計    | 3/8×100φ 0.6Mpa         | 5   | 個 |             |
| 連成計    | 3/8×100φ<br>-0.1~0.4Mpa | 7   | 個 |             |
| 連成計    | 3/8×100φ<br>-0.1~0.6Mpa | 4   | 個 |             |
| ガス管    | 10A                     | 6.6 | m |             |
| ボールバルブ | 10A                     | 22  | 個 |             |

(ア) 上記新設部材は、同等品以上（他社の製品を含む。）とする。

(イ) 更新工事終了後に、試運転調整を実施するものとする。

### 3 品質保証

(1) 監督官は、契約相手方の作業状況を適時確認し、作業についての監督を実施するものとする。

(2) 検査官は、作業終了後、動作確認をもって完成検査を実施するものとする。

### 4 一般共通事項

本工事の実施にあたっては、本仕様書によるほか、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）及び公共建築改修工事共通仕様書（機械設備工事編）によるものとし、その他関係法令等を遵守するものとする。

### 5 その他の指示

(1) 契約相手方は、工事の着工に先立ち工事関係書類を作成し、監督官の承認を受けるものとする。

(2) 本作業に伴う雑材料及び消耗品は、全て契約相手方の負担とする。

(3) 契約相手方は、作業経過の記録、隠ぺい箇所等の施工確認のため写真撮影をするものとする。写真は、デジタルカメラによる撮影（カラー）を基準とし、作業前、作業中、作業後及び監督官が指示する場所を撮影し、アルバムに整理した上、写真データ（CD-R）を提出するものとする。

(4) 契約相手方は、デジタルカメラで撮影したデータは、提出後、確実に消去するものとする。

(5) 本工事に際し、建物その他器物等を破損した場合は、その一切を契約相手方負担において原形に復するものとする。

(6) 契約相手方は、本工事に関わる作業において、事故防止のため安全等には万全の処置を講ずるものとする。

(7) 発生材については、監督官の指定する場所へ運搬し、集積するものとする。

(8) 本仕様書に明記無き箇所及び不明な点については、監督官との調整によるものとし、疑義等が生じた場合は、契約担当官との協議によるものとする。