




防府南基地





工 事 件 名	冷 温 水 ポ ン プ 等 更 新 工 事				図 面 番 号	1 / 1 1
図 面 名 称	工 事 案 内 図				縮 尺	1 / 5 0 0 0
隊 長	総 括 班 長	企 画 係	小 隊 長 等	班 長	担 当 者	作 成 年 月 日
航 空 教 育 隊 基 地 業 務 群 施 設 隊						







132 号隊舎機械室平面図

食厨房機械室平面図

工 事 件 名	冷温水ポンプ等更新工事				図面番号	2 / 1 1
図面名称	更新ポンプ案内図1				縮 尺	
隊 長	総括班長	企画係	小隊長等	班 長	担当者	作成年月日
航 空 教 育 隊 基 地 業 務 群 施 設 隊						





工 事 件 名	冷 温 水 ポンプ等更新工事				図 面 番 号	3 / 1 1
図 面 名 称	更新ポンプ案内図2				縮 尺	
隊 長	総括班長	企画係	小隊長等	班 長	担当者	作成年月日
航 空 教 育 隊 基 地 業 務 群 施 設 隊						





撤去機材及び部材凡例					
名 称	仕 様	数 量	名 称	仕 様	数 量
F S 型方吸込渦巻ポンプ (冷温水ポンプ 1)	4 0 X 3 2 F S 4 H 6 1 . 5	1 台	圧力計(冷温水ポンプ 2)	3/8 100φ 0.6MPa	2 個
F S 型方吸込渦巻ポンプ (冷温水ポンプ 2)	5 0 X 4 0 F S 4 J 6 3 . 7	1 台	ボールバルブ	1 0 A	4 個
ガス管	1 0 A	1.2m	ゴム防振継手	1 0 K - 6 5 A	2 個
圧力計(冷温水ポンプ 1)	3/8 100φ 0.4MPa	2 個	ゴム防振継手	1 0 K - 5 0 A	2 個

工 事 件 名	冷温水ポンプ等更新工事				図面番号	4 / 1 1
図面名称	1 3 2 号 隊 舎 冷 温 水 ポ ン プ 撤 去 図 (詳 細 図)				縮 尺	N / S
隊 長	総括班長	企画係	小隊長等	班 長	担当者	作成年月日
航 空 教 育 隊 基 地 業 務 群 施 設 隊						









ポンプ 取替え 凡例						
名 称	仕 様					数量
	容 量	圧 力	回 転 数 min ⁻¹	出 力 KW	相・電圧	
F S 型 方 吸 込 渦 巻 ポンプ (冷 温 水 ポンプ 1)	1 1 0 L/m	1 9 m	1 8 0 0	1. 5	三 相 2 0 0 V	1 台
F S 型 方 吸 込 渦 巻 ポンプ (冷 温 水 ポンプ 2)	2 3 0 L/m	3 0 m	1 8 0 0	3. 7	三 相 2 0 0 V	1 台

取 替 え 部 品 凡 例			
名 称	仕 様		数 量
連 成 計	冷温水ポンプ 1	3/8 100 φ -0.1~0.4MPa	1 個
	冷温水ポンプ 2	3/8 100 φ -0.1~0.6MPa	1 個
圧 力 計	冷温水ポンプ 1	3/8 100 φ 0.4MPa	1 個
	冷温水ポンプ 2	3/8 100 φ 0.6MPa	1 個
ボールバルブ	1 0 A		4 個
ゴム防振継手	1 0 K-6 5 A		2 個
ゴム防振継手	1 0 K-5 0 A		2 個
ガス 管	1 0 A		1.2m









工 事 件 名	冷温水ポンプ等更新工事				図面番号	5 / 1 1
図 面 名 称	1 3 2 号隊舎冷温水ポンプ設置図(詳細図)				縮 尺	N / S
隊 長	総括班長	企画係	小隊長等	班 長	担当者	作成年月日
航 空 教 育 隊 基 地 業 務 群 施 設 隊						



撤去機材及び部材凡例					
名 称	仕 様	数 量	名 称	仕 様	数 量
F S 型方吸込渦巻ポンプ (冷却水ポンプ)	1 2 5 X 1 0 0 F S 4 J K 6 1 8	1 台	連成計(冷却水ポンプ)	-0.1～0.4MPa	1 個
F S 型方吸込渦巻ポンプ (冷水ポンプ)	1 2 5 X 1 0 0 F S 4 J C 6 1 5	2 台	連成計(冷水ポンプ)	-0.1～0.6MPa	2 個
ガス管	1 0 A	1.8m	ボールバルブ	1 0 A	6 個
圧力計(冷却水ポンプ)	0～0.4MPa	1 個	ゴム防振継手	1 0 K - 2 0 0 A	2 個
圧力計(冷水ポンプ)	0～0.6MPa	2 個	ゴム防振継手	1 0 K - 1 5 0 A	4 個





工事件名	冷温水ポンプ等更新工事				図面番号	6 / 1 1
図面名称	食厨房冷却水ポンプ及び冷水ポンプ撤去図(詳細図)				縮 尺	N / S
隊 長	総括班長	企画係	小隊長等	班 長	担当者	作成年月日
航 空 教 育 隊 基 地 業 務 群 施 設 隊						



ポンプ 取替え凡例						
名 称	仕 様					数量
	容 量	圧 力	回転数 min ⁻¹	出力 KW	相・電圧	
F S 型方吸込渦巻ポンプ (冷却水ポンプ)	3400L/m	21m	1800	18.5	三相 200V	1 台
F S 型方吸込渦巻ポンプ (冷水ポンプ)	2000L/m	24m	1800	15	三相 200V	2 台





取 替 え 部 品 凡 例			
名 称	仕 様		数 量
連 成 計	冷却水ポンプ	3/8 100 φ -0.1~0.4MPa	1 個
	冷水ポンプ	3/8 100 φ -0.1~0.6MPa	2 個
圧 力 計	冷却水ポンプ	3/8 100 φ 0.4MPa	1 個
	冷水ポンプ	3/8 100 φ 0.6MPa	2 個
ボールバルブ	1 0 A		6 個
ゴム防振継手	1 0 K - 2 0 0 A		2 個
ゴム防振継手	1 0 K - 1 5 0 A		4 個
ガス 管	1 0 A		0.9 m

工 事 件 名	冷温水ポンプ等更新工事				図面番号	7 / 1 1
図 面 名 称	食厨房冷却水ポンプ及び冷水ポンプ設置図(詳細図)				縮 尺	N / S
隊 長	総括班長	企画係	小隊長等	班 長	担当者	作成年月日
航 空 教 育 隊 基 地 業 務 群 施 設 隊						



撤去機材及び部材凡例					
名 称	仕 様	数 量	名 称	仕 様	数 量
F S 型方吸込渦巻ポンプ (冷却水ポンプ)	6 5 X 5 0 F S 4 H 6 2 . 2	1 台	圧力計	3/8 100φ 0~0.4MPa	3 個
F S 型方吸込渦巻ポンプ (冷温水ポンプ)	6 5 X 5 0 F S 4 J 6 3 . 7	2 台	連成計	冷却水・冷水ポンプ 3/8 100φ -0.1~0.4MPa 温水ポンプ 3/8 100φ -0.1~0.6MPa	2 個 1 個
防振架台	D B - 2	1 台	ボールバルブ	1 0 A	6 個
防振架台	D B - 4	2 台	ゴム防振継手	1 0 K - 8 0 A	2 個
ガス管	1 0 A	0.9m	ゴム防振継手	1 0 K - 1 0 0 A	4 個



工事件名	冷温水ポンプ等更新工事				図面番号	8 / 1 1
図面名称	医務室冷却ポンプ及び冷温水ポンプ撤去図(詳細図)				縮 尺	N / S
隊 長	総括班長	企画係	小隊長等	班 長	担当者	作成年月日
航 空 教 育 隊 基 地 業 務 群 施 設 隊						






名 称	仕 様					数量
	容 量	圧 力	回転数 min ⁻¹	出力 KW	相・電圧	
F S 型方吸込渦巻ポンプ (冷却水ポンプ)	490L/m	13m	1800	2.2	三相 200V	1 台
F S 型方吸込渦巻ポンプ (冷水・温水ポンプ)	380L/m	23m	1800	3.7	三相 200V	2 台
防振架台	冷 却 水 ポンプ 用					1 台
防振架台	冷 水 ポンプ 及 び 温 水 ポンプ 用					2 台

取 替 え 部 品 凡 例			
名 称	仕 様		数 量
連 成 計	冷却水ポンプ	3/8 100φ -0.1~0.6MPa	1 個
	冷水・温水ポンプ	3/8 100φ -0.1~0.4MPa	2 個
圧 力 計	3/8 100φ 0~0.4MPa		3 個
ボールバルブ	1 0 A		6 個
ゴム防振継手	1 0 K-8 0 A		2 個
ゴム防振継手	1 0 K-1 0 0 A		4 個
ガ ス 管	1 0 A		0.9m

工 事 件 名	冷温水ポンプ等更新工事				図面番号	9 / 1 1
図 面 名 称	医務室冷却ポンプ及び冷温水ポンプ設置図(詳細図)				縮 尺	N / S
隊 長	総括班長	企画係	小隊長等	班 長	担当者	作成年月日
航 空 教 育 隊 基 地 業 務 群 施 設 隊						



工 事 件 名	冷 温 水 ポンプ等 更 新 工 事				図 面 番 号	1 0 / 1 1
図 面 名 称	第1 教 群一 般 除 舍 冷 却 ポンプ及 び 冷 温 水 ポンプ 撤 去 図 (詳 細 図)				縮 尺	N / S
隊 長	総 括 班 長	企 画 係	小 隊 長 等	班 長	担 当 者	作 成 年 月 日
航 空 教 育 隊 基 地 業 務 群 施 設 隊						



取 替 え 部 品 凡 例			
名 称	仕 様		数 量
連 成 計	冷却水ポンプ	3/8 100φ -0.1～0.4MPa	1 個
	冷温水ポンプ	3/8 100φ -0.1～0.45MPa	2 個
圧 力 計	冷却水ポンプ	3/8 100φ 0～0.4MPa	2 個
	冷温水ポンプ	3/8 100φ 0～0.6MPa	2 個
ボールバルブ	1 0 A		6 個
ゴム防振継手	1 0 K-5 0 A		2 個
ゴム防振継手	1 0 K-6 5 A		4 個
ガス管	1 0 A		0.9

工 事 件 名	冷温水ポンプ等更新工事				図面番号	1 1 / 1 1
図 面 名 称	第1教育群一般隊舎冷却ポンプ及び冷温水ポンプ設置図(詳細図)				縮 尺	N / S
隊 長	総括班長	企画係	小隊長等	班 長	担当者	作成年月日
航 空 教 育 隊 基 地 業 務 群 施 設 隊						