

仕様書番号：第 61 号  
作成年月日：R6. 4. 18  
作成者：緑川 技官

## # 2 建物他吸収冷温水機修理

件名	# 2 建物他吸収冷温水機修理	図面番号	1 / 3
種別	表紙	縮尺	-
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

## 仕 様 書

1. 件 名 : # 2 建物他吸収冷温水機修理
2. 場 所 : 東京都練馬区大泉学園町 陸上自衛隊朝霞駐屯地内
3. 概 要 : 吸収冷温水機の修理・試運転調整及び漏洩点検 一式
4. 履行期間 : 契約日～令和6年6月28日  
(契約後速やかに)
5. 一般事項 : 仕様書による。

一 般 共 通 事 項	
項 目	細 部
1	協議 本仕様書及び図面に疑義が生じた場合には、監督官と協議を行い指示に従うこと。
2	軽微な変更 現場の収まり等により軽微な変更の必要が生じた時は、監督官と調整しその指示に従うこと。ただし、請負金額、工期等の変更は行わないものとする。
3	復旧・補償 実施に関して、隊員及び部外者等に障害を与えた場合、又は、施設等に損害を与えた場合は請負会社の責任において復旧及び補償すること。
4	材料 使用材料は仮設材を除き全て新品とし、監督官の検査を受け合格したものを使用する。
5	現場管理 請負業者は現場代理人等を指定し関係法令に基づき現場の管理を行い、防災に努めること。また、危険性のある場所には危険表示等の処置を行うこと。
6	立入 現場及び許可された場所以外への無断立入等は厳禁とする。
7	写真 写真は、着工前・完成及び作業後隠蔽となる箇所・主要な段階の作業状況・使用資材・点検機器・試験機器・その他監督官の指示するものをサービス版サイズで整理し1部提出するものとする。
8	書類手続 必要な申請及び提出書類は官側の示す規格様式で作成し提出すること。
9	秘密厳守 本作業実施によって知り得た内容に関して漏洩してはならない。
10	発生材 金属類発生材は関係書類提出後監督官の指示する場所に集積する。その他は全て廃棄物の処理及び清掃に関する法令に基づき処理すること。なお、その結果を書面（マニフェスト等）にて提出すること。
11	後片付け 作業完了に際しては現場の後片付け及び清掃を行うこと。
12	電気、水の使用 使用する電気及び水等は官側負担とする。

件 名	# 2 建物他吸収冷温水機修理	図面番号	2 / 3
種 別	仕 様 書	縮 尺	—
陸 上 自 衛 隊 朝 霞 駐 屯 地 業 務 隊			

特記事項

項目	細部												
1	現場代理人 現場代理人は、仕様書その他関係書類により業務の目的、内容等を十分理解して職務を実施するとともに、官側との連絡調整を行うものとする。												
2	作業主任者 整備対象機器の知識及び整備作業に熟知した作業主任者により、整備業務を実施すること。												
3	書類提出 製本または、ファイルされたものとする。 報告書の書式は、随意とする。												
4	設置場所 # 2 建物及び# 2 0 7 建物												
5	修理機器及び内容 整備対象機器は次による。 点検機器 : 吸収冷温水機 製造会社 : 川重冷熱工業  # 2 建物機器 <table border="1"> <tr> <td>型式</td> <td>ΣTBG-360D</td> </tr> <tr> <td>冷房能力</td> <td>1232kW</td> </tr> <tr> <td>製造年</td> <td>平成25年</td> </tr> </table> 作業内容 ・TP画面交換 ・吸収液の分析 ・試運転（運転状態点検）  # 2 0 7 建物機器 <table border="1"> <tr> <td>型式</td> <td>NEG-120AQ5A</td> </tr> <tr> <td>冷房能力</td> <td>428kW</td> </tr> <tr> <td>製造年</td> <td>平成26年</td> </tr> </table> 作業内容 ・窒素封入による漏れ箇所の特定 ・吸収液の分析 ・試運転（運転状態点検）	型式	ΣTBG-360D	冷房能力	1232kW	製造年	平成25年	型式	NEG-120AQ5A	冷房能力	428kW	製造年	平成26年
型式	ΣTBG-360D												
冷房能力	1232kW												
製造年	平成25年												
型式	NEG-120AQ5A												
冷房能力	428kW												
製造年	平成26年												
6	その他 実作業は令和6年5月31日までに作業を完了させること。												

件名	# 2 建物他吸収冷温水機修理	図面番号	3 / 3
種別	仕様書	縮尺	-
陸上自衛隊朝霞駐屯地業務隊			

# 下 見 積 書

令和 年 月 日

分任契約担当官 陸上自衛隊朝霞駐屯地  
東部方面会計隊本部業務科長 浅川 昇 殿

住 所  
会 社  
代 表 者 役 職 氏 名  
担 当 氏 名  
連 絡 先

(税抜)

下記により下見積致します。

下記の公告又は通知に対して、「入札及び契約心得」及び「陸上自衛隊標準契約書」の特約条項等を承諾のうえ入札(見積)いたします。  
(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	#2建物他吸収冷温水機修理	仕様書のとおり	ST	1			
	(積算内訳を別紙又は、直接ご記入いただきご提出下さい。)						
	合 計						

\*ご回答について

1 本見積りは 令和6年5月9日(木) 12時00分までにFAXにてご回答いただきます様、お願い申し上げます。  
(FAX専用:03-3924-4312)

2 本見積調査は、予算の都合上、実施するものであり、一般価格や標準価格を調査するものではありません。  
努めて、値引き等を考慮した実勢価格によるお見積りの提出にご協力をお願い致します。

あて先 契約班 南雲

令和 年 月 日

# 入札書

分任契約担当官 陸上自衛隊朝霞駐屯地  
東部方面会計隊本部業務科長 浅川 昇 殿

(税抜)

住 社 所  
会 代 表 者 役 職 ・ 氏 名  
代 担 当 氏 名  
連 絡 先

下記により入札致します。  
下記の公告又は通知に対して、「入札及び契約心得」及び「陸上自衛隊標準契約書」の特約条項等を承諾のうえ入札(見積)いたします。  
(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載すること。

No.	品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額
1	#2建物他吸収冷温水機修理	仕様書のとおり	ST	1		
		以下余白				
合 計						
条 件	納 地 : 陸上自衛隊朝霞駐屯地		○ 決 定	令 和 年 月 日		
	納 期 : 令和6年6月28日(金)			隊 長	班 長	係
	そ の 他	方 法 ・ ( 総 額 ) ・ 単 価				