

作成年月 31. 1. 10  
作成部隊：松本駐屯地業務隊  
作成者：井出 技官  
仕様書番号 31 - 2号

## 陸上自衛隊松本射場で使用する電気

松本駐屯地業務隊

# 仕 様 書

1 件 名 陸上自衛隊松本射場で使用する電気

## 2 概 要

- (1) 需要場所 陸上自衛隊松本射場  
長野県上伊那郡辰野町小野区駒澤
- (2) 業種及び用途 官公署（国家事務）

## 3 仕 様

- (1) 供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、供給方式および蓄熱式負荷設備の有無

ア 供給電気方式	交流三相 3 線式	交流単相 3 線式
イ 供給電圧（標準電圧）	200 ボルト	100 ボルト
ウ 計量電圧（標準電圧）	200 ボルト	100 ボルト
エ 標準周波数	60 ヘルツ	
オ 供給方式	1 回線方式	
カ 蓄熱式負荷設備の有無	無	

- (2) 契約電力及び予定使用電力量

ア 契約電力 契約容量（3相）21 Kw （単相）20 KVA  
予備電力 無し

イ 契約期間中の予定使用電力量 （三相）4,743 KW（単相）3,382 KW  
（月別予定使用電力量は下記のとおり）

月 別 予 定 使 用 電 力 量			
（平成31年4月～平成32年3月）			
月	交流三相3線 使用電力量（Kwh）	交流単相3線 使用電力量（Kwh）	
4	342	223	
5	278	230	
6	282	251	
7	309	236	
8	279	208	
9	257	189	
10	340	203	
11	487	264	
12	407	331	
1	760	461	
2	590	463	
3	412	323	
合計	4,743	3,382	

## (3) 契約期間

自 平成31年4月1日0:00 至 平成32年3月31日24:00

## (4) 電力量等の検針

計量は電力会社が設置した計量器に記録された値によるものとし、使用電力量の通知を行うものとする。

自動検針装置 無

## (5) 需給地点

需要場所における陸上自衛隊松本射場の施設した第9号柱上の中部電力株式会社の架空引込線との接続点

## (6) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

## (7) 保安上の責任分界点

電気工作物の財産分界点に同じ

## 4 その他

- 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、当該地域を管轄する一般電気事業者であった小売電気事業者が定める特定規模需要の標準（託送）供給条件による。なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。
- (1)
- (2) 仕様書に定めない事項については、請負者と協議の上決定するものとする。