

# 公 告

分任契約担当官  
自衛隊阪神病院  
会計課長 横地 康弘

以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。

## 1 入札事項

契約実施計画番号		調 達 要 求 番 号		物 品 番 号		仕 様 書 番 号	
4RW410100420		4RW11AG0009 0001					
品名 または 件名							
川西（6）ボイラー洗缶整備							
部品番号 または 規格							
仕様書のとおり							
使用器材名							
数 量	単 位	銘 柄	使 用 期 限 等	グ ル ー プ	指 定	検 査	包 装
1.00	ST						
納地または工事場所				引 渡 場 所			
阪神病							
搬 入 場 所				納 期 ま た は 工 期			
				令和6年11月29日（金）			

## 2 競争参加資格

次のいずれかであること

全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること

ただし、細部は注意事項による。

## 3 契約条項を示す場所

「入札及び契約心得」及び「駐屯地用標準契約書」は、自衛隊阪神病院Webサイトのサブメニューにある【入札・調達情報】のリンク先（<https://www.mod.go.jp/gsd/mae/hosp/fin.html>）内及び自衛隊阪神病院会計課事務室に掲示する。なお、会計課事務室にて閲覧する場合は、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日（以下「行政機関の休日」という。）を除く日の、08時30分から17時00分までとする。

## 4 説明会及び入札執行の日時場所

説明会日時場所：実施しない

入札日時場所：令和6年5月14日（火）11時30分 自衛隊阪神病院厚生棟会議室C

## 5 保証金

入札保証金：免除 契約保証金：免除

## 6 落札決定方式及び契約方式

落札決定方式：総品目総額 契約方式：一般競争

## 7 注意事項

### (1) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項

次の各項目のすべての条件を満たす者

ア 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

イ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

ウ 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。

エ 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契約を行わない。

オ 入札心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争参加を認めない。

カ 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。（協力者を含む。）

キ 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中のものでないこと。

ク 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のあるものであつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

ケ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停

止権者が認めた場合には、この限りでない。

コ 全省庁統一資格「役務の提供等」D以上資格を有する者で、競争参加地域「近畿」の資格を有する者であること。

(2) 入札関係資料の配布

入札資料は、下記に示す期間、自衛隊阪神病院会計課契約班窓口においてメール等にて配布する。  
令和6年4月25日(木)～令和6年5月13日(月) (土曜日曜祝日を除く0815～1700)

(3) 契約書の作成

ア 契約金額が50万円を超えない時は、作成を省略する場合がある。

イ 駐屯地用標準契約の下記の条項を適用する。

(ア) 基本契約条項

役務請負契約条項

(イ) 特約条項

a 談合等の不正防止に関する特約条項

b 暴力団排除に関する特約条項

ウ 細部の作成要領については、落札者に対して説明する。

(4) 入札の無効

ア 第1項で示した競争に参加する者に必要な資格を有しない者のした入札

イ 入札に関する条項に違反した入札

ウ 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札

(5) 違約金

落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。

(6) 入札書

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(軽減税率対象品目については100分の8)に相当する額を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。

(7) 落札の決定方式

ア 落札決定は総額決定とする。

イ 落札決定については予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札したものを落札者とする。

また、落札となるべき同価による入札が2者以上あった場合は、当該入札に関係の無い職員により抽選を実施し落札者を決定する。再度の入札となった場合は、別途連絡する。

(8) その他

ア 郵便等による入札については、令和6年5月13日(月)17時00分到着分までを有効とする。

なお、事前に郵便入札の申し出を自衛隊阪神病院総務部会計課契約班まで行うとともに、必ず便着の確認をすること。

なお、新型コロナウイルス感染防止の観点から郵便入札にご協力をお願い致します。

イ 電報・電話・FAX及び電子データ(メール)による入札は認めない。

ウ 入札に参加を希望する者は、入札参加希望受付時(5月13日(月)15時まで)に、別紙「競争入札受付票」に必要事項を記入し、資格審査分に必要な資格決定通知書の写しを提出すること。(FAX可)

エ 代表者以外での入札については、入札日時に委任状を提出すること。(様式随意)

オ 市価調査等依頼の場合は協力されたい。

カ 押印省略時の措置

入札書及び市価調査等の書類への押印を省略する場合は、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入願います。なお、省略した場合には、入札書を除き電子メール等による提出ができるとともに、記載された連絡先には、必要に応じ、当方からご連絡させていただく場合がございます。

キ 入札心得等関係事項を承知の上参加すること。

ク 入札及び契約事項に関する問い合わせ先

(ア)入札に関する事項

〒666-0024 兵庫県川西市久代4丁目1番50号

自衛隊阪神病院 総務部会計課契約班 担当：角川(すみかわ)

072-782-0001 内線(5052・5053) FAX072-759-7047(直通)

受付票等につきましてはメールアドレス又はFAXでお願いします。

fin-hanshin-hosp-ma@inet.gsdf.mod.go.jp

(イ)仕様書に関する事項

自衛隊阪神病院 総務部管理課営繕班 担当：友口

072-782-0001 内線(5061)

# 仕 様 書

- 1 件 名： 川西（6）ボイラー洗缶整備
- 2 場 所： 川西市久代4丁目1-50 陸上自衛隊川西駐屯地
- 3 期 間： 契約締結日～令和6年11月29日
- 4 概 要：

内 容	項 目	概 要	数 量	備 考
ボイラー 洗缶整備	炉筒煙管ボイラー タクマ RE-3 OFII	本 体：清掃・整備 付属品：分解整備・組立	2基	
	圧力容器安全弁	試験・組立・取付	14個	
	燃焼調整	燃焼調整	2基	ボイラー 組立後実施
	官給品取替及び調整	圧力調節器、圧力スイッチ コントロールモーター	2基	

## 5 一般事項

- (1) 本作業については、図面・本仕様書及び国土交通省「建築保全業務共通仕様書」に基づき実施すること。
- (2) 仕様書・図面等に示された機能及び目的を完全に満足すること。実施に際し仕様書及び図面に疑義を生じた場合はすべて監督官と協議し、仕様書等に記載なき事項でも技術上必要なものは請負者の責任において施工すること。
- (3) 現場管理・安全管理について
  - ア 請負者は作業の実施によって部隊等の施設に対し、汚染・破損等を与えた場合は速やかに監督官に通報し、損害の事項に対して補償すること。
  - イ 作業場所の風紀・衛生・盗難予防について必要な事項を施すとともに、請負者の責任において管理するものとする。
  - ウ 作業場所は常に整理整頓を心掛け、清掃を実施すること。
  - エ 請負者は作業条件を関係者に十分把握させるとともに、作業員に対して安全教育を実施し、安全な作業方法及び安全点検を実施すること。
- (4) 作業中において異常を発見した場合は速やかに原因を究明し、状況を監督官に報告し、その指示に従うこと。
- (5) 川西駐屯地内での喫煙は厳禁とする。
- (6) 作業に必要な電気・水については原則請負者において準備するものとするが、監督官の許可する範囲内で有償の上、利用できるものとする。
- (7) 提出書類について
  - ア 現場代理人等指名・変更通知書(契約後速やかに)

- イ 現場代理人略歴書(契約後速やかに)
- ウ 受任者・下請負業者設定等通知書(契約後速やかに)
- エ 工程表(契約後速やかに)
- オ 役務着手届(着手前)
- カ 役務完了届(作業完了後速やかに)
- キ 作業写真(作業完了後速やかに)
- ※ 写真については、作業前・作業後及び作業中の隠ぺいとなる箇所、材料搬入、主要な作業段階の実施状況及び監督官の指示する箇所を撮影し、提出するものとする。
- ク 安全弁吹き出し試験の結果報告書(ボイラー検査日の前日までに)
- ケ 燃焼調整測定記録表及び報告書(燃焼調整後速やかに)
- コ その他監督官の指示する書類

## 6 特記事項

- (1) 請負者は作業中にボイラー及び附属品に異常を発見した場合は、現況を監督官に報告し、その指示に従うこと。
- (2) 請負者は契約期間中に部隊側により異常の連絡を受けた場合は、速やかに原因を究明し、現況を監督官に報告し、指示に従うこと。
- (3) 作業内容
  - ア ボイラー本体内側・炉筒外側及び煙管外側の清掃
  - イ 炉筒(燃焼側)・炉筒内側の煤等の除去及び清掃
  - ウ ボイラー後部煙室入口取外し清掃・整備
  - エ 付属品等の分解整備及び組立
  - オ 安全弁(ボイラー用2個、圧力容器用14個)吹き出し試験
  - カ 安全弁(ボイラー用2個、圧力容器用14個)組立・取付
  - キ 性能検査時の立会い
  - ク 組立後の燃焼調整(メーカー仕様に基づく測定・調整)
- (4) 作業要領
  - ア 整備内容の細部や取替部品については監督官の指示を受けて行うこと。
  - イ ボルト類は再利用とするが、破損等させた場合は取替をすること。また、再利用が難しい場合は、監督官に報告すること。
  - ウ 炉筒のスケール・煤の除去は電動工具(チューブクリーナー等)で実施すること。
  - エ ボイラー内部清掃は高圧ジェット洗浄及びワイヤブラシ等で実施すること。また、クラック等を発見した場合、速やかに監督官に報告すること。
  - オ 火炎の放射熱を受ける伝熱面、板の重ね際、管ステー等隅々まで確実に清掃すること。
  - カ パッキン等消耗品は官給品を支給するので取替えること。
  - キ ボイラー洗缶作業は全て丁寧かつ確実に実施すること。
  - ク ボイラー分解整備前に消防署へ通知を届け出ること。

(5) 圧力容器安全弁の作業要領は下記による。

ア 安全弁吹出し試験はボイラー性能検査の前日までに必ず安全弁吹出し試験装置等を準備し試験を行うこと。また成績表も検査の前日までに提出すること。

イ 圧力容器安全弁の一覧については下記による。

第一種 圧力容器 一覧					
検査証番号	交付年月日	種類	設置建物	時期 径	安全弁 数量
第圧 32-1 号	H 7. 6. 13	熱交換器	T-29 号 准看隊舎	秋 25(湯)・25(蒸)	2
第圧 32-3 号	H25. 11. 6	熱交換器	T-38 号 メンリハ	秋 15(湯)・50(蒸)	2
第圧 32-4 号	H13. 4. 10	ストレージタンク	T-1 号 地下機械室(北)	春 32	1
第圧 32-6 号	S61. 6. 1	ストレージタンク	T-29 号 准看学院(教場)	秋 32	1
第圧 32-7 号	S61. 6. 1	熱交換器	T-29 号 准看学院(教場)	春 32(湯)・25(蒸)	2
第圧 32-8 号	H 8. 8. 21	ストレージタンク	T-45 号 女子隊舎(西)	春 25	1
第圧 32-9 号	H 8. 8. 21	ストレージタンク	T-45 号 女子隊舎(東)	秋 25	1
第圧 32-10 号	H 8. 8. 21	熱交換器	T-45 号 女子隊舎	春 20	1
第圧 32-11 号	H10. 6. 11	ストレージタンク	T-2 号 男子隊舎(北)	春 25	1
第圧 32-12 号	H10. 6. 11	ストレージタンク	T-2 号 男子隊舎(南)	秋 25	1
第圧 32-13 号	R2 . 10. 9	ストレージタンク	T-1 号 地下機械室(南)	秋 32	1

(6) 燃焼調整の作業要領は下記による。

ア 測定記録は調整前・調整後に分けて作成すること。

イ 燃焼調整の際の測定・調整項目

- (ア) 燃焼量(m<sup>3</sup>/h r) (実測)
- (イ) 各部弁開度(マニポテ、調量弁、1次ダンパ、2次ダンパ)
- (ウ) 各部ドラフト(ウインドボックス、炉内)
- (エ) 各部供給圧力(供給圧、2次圧、バーナ入圧)
- (オ) フレーム電流
- (カ) 排ガス分析(O<sub>2</sub>、排ガス、CO)
- (キ) その他メーカー仕様に基づく測定・調整

ウ 取替品(官給品)

(ア) 圧力調節器 (PIT-1007-00-AS)

(イ) 圧カスイッチ (PIS-1002-00)

(ウ) コントロールモーター (EMC300E0110 PIA-1008-00)

(7) ボイラー性能検査予定日

ア 前期：ボイラー1号缶 令和6年6月27日(木)

※ ボイラー洗缶及び安全弁の吹出試験については令和6年6月の第4週及び第5週で行い、ボイラー検査後は速やかに組立を実施し、燃焼調整を行うこと。

イ 後期：ボイラー2号缶 令和6年9月25日(水) ※部外検査

※ ボイラー洗缶及び安全弁の吹出試験については令和6年9月の第3週及び第4週で行い、ボイラー検査後は速やかに組立を実施し、燃焼調整を行うこと。

※ 後期の日程については予定であり、変更がある場合は監督官から請負業者に通達する。

7 検査

作業完了後、検査官の現場検査及び書類検査を受け合格をもって完了とする。手直し事項が生じた場合は、手直し完了後再検査を受け合格をもって完了とする。



川西駐屯地 案内図 S=1:40,000



圧力容器設置箇所：1号病院本館地下


圧力容器設置箇所：2号隊舎

圧力容器設置箇所：29号准看護学院

圧力容器設置箇所：38号隊舎

圧力容器設置箇所：45号女性隊舎

ボイラー設置箇所：31号ボイラー室



川西駐屯地 配置図 S=1:2,000

件名	川西(6)ボイラー洗缶整備		
縮尺	X=1:N	図面番号	5/5
自衛隊阪神病院総務部管理課			

## 競争入札受付票

令和 年 月 日

入札件名	川西（6）ボイラー洗缶整備	入札日時	令和6年5月14日 1130
担当者・責任者等	住所	責任者（役職・氏名等）  （電話：） （FAX：）	
	会社名	担当者役職・氏名等  （電話：） （FAX：）	
	（E-mail：）  ＊アドレスは、f a x で字が潰れ判読が困難な事がありますので大きく記載をお願いします。 ※名刺を頂戴することで、この欄の記載を省略することができます。 ※資格決定通知書（全省庁統一参加資格書）も併せて提出してください。（コピー可） ※郵送等での参加で入札に実際参加されない場合には委任状は不要です。		
入札の参加方法として予定しているものに○を付けてください。（実際の参加方法が変わった場合は一報をお願いします）  郵便等（入札会場に参加せずに入札書事前提出） <span style="float: right;">入札日時に来場</span>			

官側使用欄	資格決定通知書の受領の有無	有	無
	その他提出書類の受領の有無	有	無
	郵便入札受領の有無	有	無
	委任状受領の有無	有	無
	備考		