付紙様式第2

事　業　評　価　書

<table>
<tr><td>補　助　事　業　名</td><td colspan="7">岩手山中演習場関連公共施設（教育文化施設：滝沢市学校給食センター冷暖房装置新設）整備事業</td></tr>
<tr><td>補助事業者名</td><td colspan="7">滝　沢　市　長</td></tr>
<tr><td>実　施　場　所</td><td colspan="7">滝沢市外山地内（学校給食センター）</td></tr>
<tr><td>補助事業の成果の目標</td><td colspan="7">今回新設を予定している冷暖房装置は、開所時から夏は大型扇風機と冬は暖房機で室内温度並びに湿度で調理作業等をしている状態である。「大量調理施設衛生管理マニュアル」の改正（最終改正：平成25年10月22日付け食安発1022第10号）でノロウイルスによる食中毒対策としての施設設備の管理として、調理場の温度は25℃以下、湿度80％以下に保つことが望ましいと示されている。
高温多湿は細菌の増殖を容易にするため、作業中に発生する熱、湿度をできるだけ速やかに排除する空調等を備えた施設が必要である。調理室等の温度・湿度管理を適切に行うことで食中毒対策の改善を図り、より安全・安心な学校給食の提供を実現することを目標とする。</td></tr>
<tr><td>補助事業の内容</td><td colspan="7">厨房用エアコン2台</td></tr>
<tr><td>補助事業の始期及び終期</td><td colspan="7">平成27年度（単年度）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">事業費及び交付金額</td><td></td><td>27年度</td><td>28年度</td><td>29年度予定</td><td>30年度予定</td><td>31年度予定</td><td>計</td></tr>
<tr><td>事業費</td><td>円
6,912,000</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円</td><td>円
6,912,000</td></tr>
<tr><td>交付金額</td><td>5,800,000</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5,800,000</td></tr>
<tr><td>補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況</td><td colspan="7">今回の事業実施により整備された冷暖房装置の使用について、調理員等の作業日誌により使用状況及びその効果を確認したところ、調理室等における温度・湿度管理が適切に行えたことで、安全安心な学校給食の提供ができ、補助事業の成果の目標は達成されたと評価する。
また地域住民に対しては、市HPおよび「給食だより」への掲載により、地域住民への周知を図った。</td></tr>
<tr><td>事業の改善措置及び今後の対応</td><td colspan="7">今後においても、今回整備した器具の適正な使用により、十分な衛生管理による安全安心な学校給食の提供を確保する。</td></tr>
<tr><td>事業評価に際しての第三者機関の活用の有無</td><td colspan="7">無</td></tr>
</table>