

調達品目表

M05K-021ADADB-HG2-0034

調達要求番号	DP235159054071 ~ 4071	作成部課	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和 5年 9月 5日	作成年月日	令和 5年 9月 5日
仕様書番号	3補LPS-E00020-8		

1 調達品目・数量等

項目 番号	物 品 番 号		部 品 番 号			
			品 名			
	要求一連番号	JQUP	包装レベル	個装	契約不適合表示	
	単位	数量	備 考			
1	PNPEN302J1RT		PEN302J1RT			
			UPS			
	5905 4071	1	C-2		#	
	EA	3				

調達品目表

統制番号：M05K-021ADADB-HG2-0034

2 指定事項

要求品目のカタログ製品名は以下のとおりとする。

調達要求番号	品名	カタログ製品名	数量
DP2351 5905 4071	UPS	富士電機株式会社 「PEN302J1RT」 山洋電気株式会社 「S-A11K302A0010SDT00」 又は同等以上のもの（他社の製品を含む） 主要性能 ・交流入力：単相2線 AC100V±10% 50及び60Hz±5% ・バックアップ時間：10分以上 ・インターフェース：RS-232C D-sub9pin コネクタ ・使用環境：気温10～35℃、湿度45～80%の環境にて使用可能なこと。 ・交流入力異常（停電）の検出及び出力機能を有する。 ・出力容量：3.0KVA/2.4kw以上 ・交流出力電圧：100V以上 ・交流出力周波数：50及び60Hz ・交流出力周波数精度：±1%以下 ・期待寿命：5年以上 ・寸法：幅480mm以下 奥行625mm以下 高さ221.5mm以下 （19インチラックマウントに装着できること。） ・出力コンセント数：2個以上 ・入力接続：端子台	3EA

※この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

以下余白