

調達品目表

統制番号：K05S-385AF8TB-NE3-0001

調達要求番号	DP245154031425	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年3月8日		
仕様書番号	4補LPS-Y00005		

品名	カタログ製品名	数量
消防用ノズル，先細管そう，40mm	(株)岩崎製作所 04STL40A (04TOL4013Aを含む。)	40 EA
	(株)北浦製作所 KN-1 40A	
	東京サイレン(株) TS-4008 40mm (TS-4001 40mmを含む。)	
	(株)報商製作所 AN101	
	(株)横井製作所 AHN-40	
	(株)山田製作所 YD72928	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の36第1項第6号の規定に基づき，日本消防検定協会が行う，依頼に応じ消防の用に供する機械器具等に関する評価を受託する業務に定められた構造，性能に適合していること。
- b) 管そうの受け口の呼び径は40mmとする。
- c) スムースノズルの放水口部の直径は13mmとする。

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書：本体に1部

以下余白