

調達品目表

統制番号：K05S-385AF8TB-NE3-0002

| | | | |
|---------|----------------|-------|------------|
| 調達要求番号 | DP245154031426 | 作成部課名 | 資材計画部資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和5年4月10日 | | |
| 仕様書番号 | 4補LPS-Y00005 | | |

| 品名 | カタログ製品名 | 数量 |
|----------------------|--|-------|
| 消防用ノズル, 先細管そう, 65 mm | (株)立売堀製作所 認評ノ第5~62号 (認評ノ第5~91号を含む。) | 26 EA |
| | (株)岩崎製作所 04STL65A (04TOL6520Aを含む。) | |
| | 東京サイレン(株) TS-4008 65mm (TS-4001 65mmを含む。) | |
| | (株)報商製作所 AN112 | |
| | (株)山田製作所 YD58835 | |
| | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。) | |

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の36第1項第6号の規定に基づき,日本消防検定協会が行う,依頼に応じ消防の用に供する機械器具等に関する評価を受託する業務に定められた構造,性能に適合していること。
- b) 管そうの受け口の呼び径は65mmとする。
- c) スムースノズルの放水口部の直径は20mmとする。

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料:不要
- b) 取扱説明書:本体に1部

以下余白