

調達品目表

統制番号：K05S-385AF4TB-NQ1-0003

調達要求番号	DP010354041294	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 4月13日		
仕様書番号	C&LPS-Q00012-8		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量
冷蔵庫（組立式） 3坪型	フクシマガリレイ（株） FSP-SR230C	1EA
	大和冷機工業（株） DLP-703CD	
	ホシザキ（株） PR-22CC-3.0	
	パナソニック産機システムズ（株） S22S-N30CPS	
又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）		

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) 構成は本体及び冷却機とする。
- b) 本体は屋内に設置できること。
- c) 本体の性能及び寸法は下表による。

庫内容積 (m <sup>3</sup> )	20以上
寸法 (mm)	幅 (W) 3600以下
	奥行 (D) 2700以下
	高さ (H) 2400以下 (庫内高さ2200以下)
パネル材及び厚さ	カラーアルミ・ステンレス又は、JIS G 3302のSGC440以上のカラー鋼板とし、パネルの厚さは42mm以上であること (各パネル材は抗菌・防カビ性を有するもの)
適用温度	5℃以下

## 2 冷却機の要求性能

- a) 屋外に設置できること。
- b) 冷却機の諸元は下表による。

種類	空冷ユニット セパレート (別置) 式
電源	3相200V 50Hz (60Hz兼用可とする。)

## 3 その他の指示

### 3.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書：本体1EAに1部

### 3.2 附属品

附属品は下表のとおり。

品 名	数量
樹脂製スノコ (食品衛生法 (昭和22年法律第233号) に適合したもの)	一式※

※一式の内訳数量は、会社標準とする。

－ 以 下 余 白 －