

調達品目表
統制番号：K05S-013FTWTB-NE3-0004

調達要求番号	別紙による。	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 6月 26日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 a)	数量
可燃性ガス検知器	理研計器株式会社 GP-1000	4 EA
	新コスモス電機株式会社 XP-3310II	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

- 1 本体の要求性能
 - a) 可燃性ガス（メタン、イソブタン、プロパン及び水素）の検知及び濃度が測定できること。
 - b) ガス検知時及び故障（エラー）時に、警報ブザー及び警報ランプ等により周知できること。
 - c) 吸引式であること。
 - d) 防爆構造であること。
 - e) 携帯式であること。
 - f) 電源は、乾電池又は充電電池を使用できること。

2 付属品

番号	品名	数量	単位	規定
1	ハンドストラップ又はショルダーベルト	1	EA	
2	単3形アルカリ乾電池又は充電電池	4	EA	充電電池の場合は、充電器を付属すること。
3	ガス採集棒	1	EA	本体に適合するものとする。
4	液晶保護フィルム	1	EA	

注：標準付属品に含まれる場合は、不要とする。

3 その他の指示

- 3.1 提出書類
 - a) 類別原資料：不要
 - b) 取扱説明書（日本語）：本体に1部
- 3.2 サプライチェーン・リスクへの対応
 - a) サプライチェーン・リスクへの対応については、適用しない。

以下余白

別紙

項目	品名	要求番号	単位	数量
1	可燃性ガス検知器	DP011055101035	EA	1
2	可燃性ガス検知器	DP210355101036	EA	1
3	可燃性ガス検知器	DP230255101037	EA	1
4	可燃性ガス検知器	DP440155101038	EA	1