

調達品目表

統制番号：K05S-385AF4TB-NQ1-0022

調達要求番号	DP710354251001	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 5月 9日		
仕様書番号	C&LPS-Q00012-8		

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
冷凍庫（組立式） 4坪型	大和冷機工業(株) DLP-704CSS	1EA
	フクシマガリレイ(株) FSP-SF240C	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) 構成は本体及び冷却機とする。
- b) 本体は屋内に設置できること。
- c) 本体の性能及び寸法は下表による。

庫内容積 (m ³)	21以上
寸法 (mm)	幅 (W) 3600以下
	奥行 (D) 3600以下
	高さ (H) 2500以下 (庫内高さ2000以上2350以下)
パネル材及び厚さ	カラーアルミ・ステンレス又は、JIS G 3302のSGC440以上のカラー鋼板とし、パネルの厚さは42mm以上であること (各パネル材は抗菌・防カビ性を有するもの)
適用温度	-5℃以下

2 冷却機の要求性能

- a) 屋内に設置できること。
- b) 冷却機の諸元は下表による。

種類	空冷ユニット セパレート (別置) 式
電源	3相200V 60Hz (50Hz兼用可とする。)

3 その他の指示

3.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書：本体1EAに1部

3.2 附属品

附属品は下表のとおり。

品 名	数量
樹脂製スノコ (食品衛生法 (昭和22年法律第233号) に適合したもの)	一式※

※一式の内訳数量は、会社標準とする。

— 以 下 余 白 —