

調達品目表
統制番号：K05S-385AFDTB-HE3-0001

調達要求番号	DP245158311001	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和5年 9 月 / 日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 a)	数量
強化液消火器8L	ヤマトプロテック株式会社 消第26～8～1号	45EA
	株式会社初田製作所 消第23～306号	
	モリタ宮田工業株式会社 消第27～38号	
	三津浜工業株式会社 消第2020-18号	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) 種類は、強化液又は中性強化液とする。
- b) 薬剤質量は、8.0Lとする。
- c) 圧力方式は、蓄圧式とする。
- d) 用途は、施設用又は業務用とする。
- e) 使用温度範囲は、-20℃～+40℃とする。
- f) 能力単位は、A-3・B-1・C又はA-4・B-6・Cとする。
- g) 型式については、消防法の規定に基づく承認を受けていること。
- h) リサイクルシール付きとする。

2 その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料：不要
- b) 取扱説明書（日本語）：本体に1部

2.2 サプライチェーン・リスクへの対応

- a) サプライチェーン・リスクへの対応については、適用しない。

以下余白