

調達品目表

統制番号: K05S-013FB1TB-NV5-0080

調達要求番号	DP245154111349	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和5年 9月 4日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量
消防用ホース(車両付属品用)	オカニワ(株)タイゴンライトホース #100 櫻護謨(株)スーパーロケットアドバンス16 SRA16 帝国繊維(株)キンパイホース SP-H-A 芦森工業(株)Dライトエース $\alpha$	139EA
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として  
例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1. 本体の要求性能

- a) 使用圧は、1.6MPaとする。
- b) 呼び径は、65mmとする。
- c) 長さは、20mとする。
- d) 金具は差込式とし、ホースと金具の結合は、エキスパン方式とする。
- e) 1. 結合金具及びジャケットは、消防法(昭和23年法律第186号)の定める自主表示対象機械器具等であり、かつ、日本消防検定協会による型式適合評価に合格したものである旨の表示を付したものでなければならない。
2. ジャケットは納入より6ヶ月以内に型式適合評価に合格したものとす。
3. 結合金具とジャケットの装着部には、日本消防検定協会による装着部の確認評価に合格した旨の表示がなされているものとする。

2. その他の指示

2.1 提出書類

- a) 類別原資料 : 不要
- b) 取扱説明書 : 不要

2.2 サプライチェーン・リスクへの対応: 適用なし。

以下余白