

調達品目表

統制番号：K25S-385AF87B-NE3-0002

調達要求番号	DP2451202507080003	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和7年7月8日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 a)	数量
消防用ノズル，先細管そう，65mm	東京サイレン株式会社 TS-4008 (TS-4001を含む。)	130 EA
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を指定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 消防法（昭和23年法律第186号）第21条の36第1項第6号の規定に基づく，日本消防検定協会が行う評価の基準に適合していること。
- b) 管そうの受け口の呼び径は65mmであること。
- c) スムースノズルの放水口部の直径は20mmであること。

2 適用仕様書の明記事項

- 3. 1：a) とし，業者規格とする。
- 3. 3：適用しない。

3 その他の指示

JQUPは1とする。