

調達品目表

統制番号：K25S-013FB17B-NV5-0021

調達要求番号	DP2451202508190004	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和7年8月20日		
仕様書番号	4補LPS-Y00001-11		

品名	カタログ製品名 a)	数量
消防用ホース, 1.6MP A, 65MM, 20M	オカニワ株式会社 タイゴンライトホース #100	36 EA
	櫻護謨株式会社 スーパーロケット16アドバンス SRA16	
	芦森工業株式会社 Dライトエースα	
	帝国繊維株式会社 キンパイホース SP-H-A	
	株式会社初田製作所 YOKOIPRO STH16	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を指定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 使用圧は, 1.6MP a とする。
- b) 呼び径は, 65mm とする。
- c) 長さは, 20m とする。
- d) 金具は差込式とし, ホースと金具の結合は, エキスパン方式とする。
- e) 1. 結合金具及びジャケットは, 消防法 (昭和23年法律第186号) の定める自主表示対象機械器具等であり, かつ, 日本消防検定協会による型式適合評価に合格したものである旨の表示を付したものでなければならない。
- 2. ジャケットは納入より6か月以内に型式適合評価に合格したものとす。
- 3. 結合金具とジャケットの装着部には, 日本消防検定協会による装着部の確認評価に合格した旨の表示がなされているものとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 3. 1 : a) による。
- 3. 3 : 適用しない。
- 3. 5. 1 a) : 不要。
- 3. 5. 1 b) : 不要。

3 その他の指示

JQUPは1とする。

以下余白