

調達品目表

統制番号: K26S-024AMZ7B-HAA-0002

調達要求番号	DP2451200605270038	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和8年 5月 27日		
仕様書番号	C&LPS-B99487-16		

品名	カタログ製品名 a)	数量	備考
乾式変圧器	東洋電機株式会社 72T-1534A	2	#
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 絶縁 : H種乾式
- b) 極数 : 3相
- c) 周波数 : 50/60 Hz
- d) 容量 : 100 kVA
- e) 電圧(一次) : 3相200V(結線:△デルタ)
- f) 電圧(二次) : 3相4線 400V/231V(結線:Ynスター・中性点接地型)
- g) 最大寸法 : 820 mm×820 mm×1 100 mm
- h) 最大重量 : 500 kg
- i) 付属品 : 屋内ケース付き

2 適用仕様書の明記事項

- 適用仕様書2.3 サプライチェーン・リスクへの対応: 不要
- 適用仕様書2.4 製品の表示: 製造会社の規定する使用及び社内規格による。
- 適用仕様書5.1 a) 類別原資料: 必要
- 適用仕様書5.1 b) 取扱説明書: 必要
- 適用仕様書5.1 c) 特定化学物質等の資料: 不要
- 適用仕様書5.1 d) 貴金属等管理資料: 不要

3 その他の明記事項

- 搬入地は別紙のとおり。
- 備考欄の“#”は、契約不適合の修補等請求期限を表示することを意味する。

調達品目表

統制番号: K26S-024AMZ7B-HAA-0002

調達要求番号	DP2451202605270040	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和8年 5月 27日		
仕様書番号	C&LPS-B99487-16		

品名	カタログ製品名 a)	数量	備考
CABLE	株式会社三ツ星 2PNCT 4-100SQ 10M	2	#
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 導体 : JIS C 3152のすずめつき軟銅線を素線としたより線
- b) ケーブル種類 : 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
- c) 公称断面積 : 100 mm<sup>2</sup>
- d) 線心数 : 4心
- e) ケーブル長 : 10 m
- f) 定格電圧 : 600 V
- g) 絶縁体 : EPゴム
- h) シース : クロロプレンゴム(色:黒)
- i) 線心の識別 : 黒, 白, 赤, 緑によること。

2 適用仕様書の明記事項

適用仕様書2.3 サプライチェーン・リスクへの対応: 不要

適用仕様書2.4 製品の表示: 製造会社の規定する使用及び社内規格による。

適用仕様書5.1 a) 類別原資料: 必要

適用仕様書5.1 b) 取扱説明書: 必要

適用仕様書5.1 c) 特定化学物質等の資料: 不要

適用仕様書5.1 d) 貴金属等管理資料: 不要

3 その他の明記事項

搬入地は別紙のとおり。

備考欄の“#”は、契約不適合の修補等請求期限を表示することを意味する。

調達品目表

統制番号: K26S-024AMZ7B-HAA-0002

調達要求番号	DP2451202605270041	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和8年 5月 27日		
仕様書番号	C&LPS-B99487-16		

品名	カタログ製品名 a)	数量	備考
CABLE	株式会社三ツ星 2PNCT 4-60SQ 30M	2	#
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 導体 : JIS C 3152のすずめっき軟銅線を素線としたより線
- b) ケーブル種類 : 2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
- c) 公称断面積 : 60 mm<sup>2</sup>
- d) 線心数 : 4心
- e) ケーブル長 : 30 m
- f) 定格電圧 : 600 V
- g) 絶縁体 : EPゴム
- h) シース : クロロプレンゴム(色:黒)
- i) 線心の識別 : 黒, 白, 赤, 緑によること。

2 適用仕様書の明記事項

適用仕様書2.3 サプライチェーン・リスクへの対応: 不要

適用仕様書2.4 製品の表示: 製造会社の規定する使用及び社内規格による。

適用仕様書5.1 a) 類別原資料: 必要

適用仕様書5.1 b) 取扱説明書: 必要

適用仕様書5.1 c) 特定化学物質等の資料: 不要

適用仕様書5.1 d) 貴金属等管理資料 不要

3 その他の明記事項

搬入地は別紙のとおり。

備考欄の“#”は、契約不適合の修補等請求期限を表示することを意味する。

調達品目表

統制番号: K26S-024AMZ7B-HAA-0002

調達要求番号	DP2451202605270042	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和8年 5月 27日		
仕様書番号	C&LPS-B99487-16		

品名	カタログ製品名 a)	数量	備考
CIRCUIT BREAKER	三菱電機株式会社 NF400-CW3P 250AT	1	#
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 極数 : 3P
- b) 定格電流 : 250 A
- c) 定格絶縁電圧 : 690 V
- d) 定格短絡遮断容量 : AC415/400 V - 36 kA/18 kA  
AC380 V - 40 kA/20 kA  
AC230/200 V - 50 kA/25 kA  
DC250 V - 20 kA/10 kA
- e) 寸法 : 140 mm × 257 mm × 134 mm
- f) 重量 : 5 kg以下

2 適用仕様書の明記事項

- 適用仕様書2.3 サプライチェーン・リスクへの対応: 不要
- 適用仕様書2.4 製品の表示: 製造会社の規定する使用及び社内規格による。
- 適用仕様書5.1 a) 類別原資料: 必要
- 適用仕様書5.1 b) 取扱説明書: 必要
- 適用仕様書5.1 c) 特定化学物質等の資料: 不要
- 適用仕様書5.1 d) 貴金属等管理資料 不要

3 その他の明記事項

- 搬入地は別紙のとおり。
- 備考欄の“#”は、契約不適合の修補等請求期限を表示することを意味する。

調達品目表

統制番号: K26S-024AMZ7B-HAA-0002

調達要求番号	DP2451202605270043	作成部課名	資材計画部資材計画課
調達要求年月日	令和8年 5月 27日		
仕様書番号	C&LPS-B99487-16		

品名	カタログ製品名 a)	数量	備考
CIRCUIT BREAKER	三菱電機株式会社 NF250-CV3P 250AT	1	#
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)		

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 極数 : 3P
- b) 定格電流 : 250 A
- c) 定格絶縁電圧 : 600 V
- d) 定格短絡遮断容量 : AC415/400/380 V - 25 kA/19 kA  
AC230/200 V - 36 kA/27 kA  
DC250 V - 15 kA/12 kA
- e) 寸法 : 105 mm × 165 mm × 92 mm
- f) 重量 : 2 kg以下

2 適用仕様書の明記事項

- 適用仕様書2.3 サプライチェーン・リスクへの対応: 不要
- 適用仕様書2.4 製品の表示: 製造会社の規定する使用及び社内規格による。
- 適用仕様書5.1 a) 類別原資料: 必要
- 適用仕様書5.1 b) 取扱説明書: 必要
- 適用仕様書5.1 c) 特定化学物質等の資料: 不要
- 適用仕様書5.1 d) 貴金属等管理資料: 不要

3 その他の明記事項

搬入地は別紙のとおり。

備考欄の“#”は、契約不適合の修補等請求期限を表示することを意味する。

統制番号：K26S-024AMZ7B-HAA-0002

項目番号	要求番号	納地	搬入地	数量
1	DP2451202605270038	第4補給処木更津支処	入間基地	1 E A
			芦屋基地	1 E A
2	DP2451202605270040	第4補給処木更津支処	入間基地	1 E A
			芦屋基地	1 E A
3	DP2451202605270041	第4補給処木更津支処	入間基地	1 E A
			芦屋基地	1 E A
4	DP2451202605270042	第4補給処木更津支処	入間基地	1 E A
5	DP2451202605270043	第4補給処木更津支処	芦屋基地	1 E A