

## 調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0019

|         |                    |           |             |
|---------|--------------------|-----------|-------------|
| 調達要求番号  | DP2451202608280004 | 作 成 部 課 名 | 資材計画部 資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和 8 年 8 月 2 8 日   |           |             |
| 仕様書番号   | C&LPS－E006001－1    |           |             |

| 品名    | カタログ製品名 a)                      | 数量    |
|-------|---------------------------------|-------|
| CABLE | SWCC株式会社<br>600V CV             | 100MR |
|       | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>600V－CV       |       |
|       | 株式会社フジクラ・ダイヤケーブル<br>600V CV(単心) |       |
|       | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)            |       |

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積150mm<sup>2</sup>、線心数単心とする。

## 2 適用仕様書の明記事項

2. 3:調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
2. 5:C&LPS－Y00007の2. 4による。
4. 1:C&LPS－E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
5. 1 a):不要
5. 1 b):不要
5. 2:製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0020

|         |                    |       |             |
|---------|--------------------|-------|-------------|
| 調達要求番号  | DP2451202608280005 | 作成部課名 | 資材計画部 資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和8年8月28日          |       |             |
| 仕様書番号   | C&LPS-E006001-1    |       |             |

| 品名    | カタログ製品名 a)                      | 数量    |
|-------|---------------------------------|-------|
| CABLE | SWCC株式会社<br>600V CV             | 200MR |
|       | 株式会社フジクラ・ダイヤケーブル<br>600V CV(単心) |       |
|       | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)            |       |

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。

b) 規格は、公称断面積2mm<sup>2</sup>、線心数2心とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

## 調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0021

|         |                    |           |             |
|---------|--------------------|-----------|-------------|
| 調達要求番号  | DP2451202608280006 | 作 成 部 課 名 | 資材計画部 資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和 8 年 8 月 2 8 日   |           |             |
| 仕様書番号   | C&LPS－E006001－1    |           |             |

| 品名    | カタログ製品名 a)                      | 数量    |
|-------|---------------------------------|-------|
| CABLE | SWCC株式会社<br>600V CV             | 300MR |
|       | 株式会社フジクラ・ダイヤケーブル<br>600V CV(2心) |       |
|       | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)            |       |

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。

b) 規格は、公称断面積5. 5mm<sup>2</sup>、線心数2心とする。

## 2 適用仕様書の明記事項

2. 3:調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

2. 5:C&LPS－Y00007の2. 4による。

4. 1:C&LPS－E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5. 1 a):不要

5. 1 b):不要

5. 2:製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0022

|         |                    |       |             |
|---------|--------------------|-------|-------------|
| 調達要求番号  | DP2451202608280007 | 作成部課名 | 資材計画部 資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和8年8月28日          |       |             |
| 仕様書番号   | C&LPS-E006001-1    |       |             |

|       |                                 |       |
|-------|---------------------------------|-------|
| 品名    | カタログ製品名 a)                      | 数量    |
| CABLE | SWCC株式会社<br>600V CV             | 200MR |
|       | 株式会社フジクラ・ダイヤケーブル<br>600V CV(3心) |       |
|       | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)            |       |

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。

b) 規格は、公称断面積3.5mm<sup>2</sup>、線心数3心とする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。

## 調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0023

|         |                    |           |             |
|---------|--------------------|-----------|-------------|
| 調達要求番号  | DP2451202608280008 | 作 成 部 課 名 | 資材計画部 資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和 8 年 8 月 2 8 日   |           |             |
| 仕様書番号   | C&LPS－E006001－1    |           |             |

| 品名          | カタログ製品名 a)                      | 数量    |
|-------------|---------------------------------|-------|
| CABLE-POWER | SWCC株式会社<br>600V CV             | 200MR |
|             | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>600V－CV       |       |
|             | 株式会社フジクラ・ダイヤケーブル<br>600V CV(3心) |       |
|             | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)            |       |

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積38mm<sup>2</sup>、線心数3心とする。

## 2 適用仕様書の明記事項

2. 3:調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
2. 5:C&LPS－Y00007の2. 4による。
4. 1:C&LPS－E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
5. 1 a):不要
5. 1 b):不要
5. 2:製造会社の標準品とする。

## 調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0039

|         |                    |           |             |
|---------|--------------------|-----------|-------------|
| 調達要求番号  | DP2451202608310017 | 作 成 部 課 名 | 資材計画部 資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和 8 年 8 月 3 1 日   |           |             |
| 仕様書番号   | C&LPS－E006001－1    |           |             |

| 品名    | カタログ製品名 a)                      | 数量    |
|-------|---------------------------------|-------|
| CABLE | SWCC株式会社<br>600V CV             | 100MR |
|       | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>600V－CV       |       |
|       | 株式会社フジクラ・ダイヤケーブル<br>600V CV(4心) |       |
|       | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)            |       |

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積38mm<sup>2</sup>、線心数4心とする。

## 2 適用仕様書の明記事項

2. 3:調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
2. 5:C&LPS－Y00007の2. 4による。
4. 1:C&LPS－E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
5. 1 a):不要
5. 1 b):不要
5. 2:製造会社の標準品とする。

## 調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0040

|         |                    |           |             |
|---------|--------------------|-----------|-------------|
| 調達要求番号  | DP2451202608310018 | 作 成 部 課 名 | 資材計画部 資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和 8 年 8 月 3 1 日   |           |             |
| 仕様書番号   | C&LPS－E006001－1    |           |             |

| 品名    | カタログ製品名 a)                      | 数量    |
|-------|---------------------------------|-------|
| CABLE | SWCC株式会社<br>600V CV             | 100MR |
|       | 矢崎エナジーシステム株式会社<br>600V－CV       |       |
|       | 株式会社フジクラ・ダイヤケーブル<br>600V CV(4心) |       |
|       | 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)            |       |

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

## 1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積60mm<sup>2</sup>、線心数4心とする。

## 2 適用仕様書の明記事項

2. 3:調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
2. 5:C&LPS－Y00007の2. 4による。
4. 1:C&LPS－E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
5. 1 a):不要
5. 1 b):不要
5. 2:製造会社の標準品とする。