

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0006

調達要求番号	DP2451202603300011	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年3月30日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
BATTERY, STORAGE	株式会社GSユアサ HS-200(E)	12EA
	古河電池株式会社 HS-200(E)	
	エナジーウィズ株式会社 HS-200(E)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、 JIS C 8704-1 によるものとする。
- b) 消防法に基づく蓄電池設備型式認定品であること。
- c) 液入り充電済みとし、製造から1年以内とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による(JQUP:1)。
- 5. 1 a): 不要
- 5. 1 b): 不要
- 5. 2: 製造会社の標準品とし、温度検出センサー及び液面検出センサーは次のとおりとする。
 - a): 温度検出センサー 1EA
 - b): 液面検出センサー 無し

3 その他の指示

契約不適合の修補等請求期限の表示は必要。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0006

調達要求番号	DP2451202603300013	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年3月30日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
BATTERY, STORAGE	株式会社GSユアサ PXL12050JFR	6EA
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

製品に関する要求

1 本体の要求性能

- a) 液入り充電済みとし、製造から1年以内とする。
- b) 液量点検及び比重計を使用した比重測定ができるものとする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による(JQUP:1)。
- 5. 1 a): 不要
- 5. 1 b): 不要
- 5. 2: 製造会社の標準品とする。

3 その他の指示

契約不適合の修補等請求期限の表示は不要。