

調達品目表

統制番号：K26S-013EL47B-NP5-0014

| | | | |
|---------|----------------------|-------|-------------|
| 調達要求番号 | DP2451 20260319 0035 | 作成部課名 | 資材計画部 資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和8年4月30日 | | |
| 仕様書番号 | 4補LPS-Y00001-11 | | |

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} | 数量 |
|--------------|--|-------|
| ボトムアダプターユニット | 株式会社マクドナルド商会 JMAC-4APIA4CAM 株式会社A F E AF-CAAU01-E | 1 E A |
| | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） | |

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 本体は、ボトムローディングアダプターとカムロックカプラーで構成されていること。
- b) ボトムローディングアダプターは、手動開閉ハンドル式によるチェーン付金属製ダストカバーであること。
- c) 使用流体は、航空燃料用とする。
- d) 準拠規格は、下表のとおり。

| 項目 | 構成 | ボトムローディングアダプター | カムロックカプラー |
|---------------|----|----------------|----------------|
| 接続部・準拠規格 | | 4インチAPIアダプター | 4インチカムロックカプラー |
| | | API RP1004 | MIL A-A-59326 |
| 接続可能ユニット・準拠規格 | | 4インチAPIカプラー | 4インチカムロックアダプター |
| | | API RP1004 | MIL A-A-59326 |

2 適用仕様書の明記事項

- 3.1 : a) とし、契約不適合の修補等請求期限を表示する。
- 3.3 : 適用しない。
- 3.5.1 a) : 類別原資料不要
- 3.5.1 b) : 2) による（1製品につき取扱説明書1部必要）。
- 3.5.2 : 収納袋（1個）、ダストプラグ（1個）

————— 以下余白 —————

統制番号：K26S-013EL47B-NP5-0014

搬入地等

| 調達要求番号 | 納地 | 搬入地 | 数量 |
|----------------------|----------------|------|-----|
| DP2451 20260319 0035 | 第4補給処 木更津支処 | 入間基地 | 1EA |

調達品目表

統制番号：K26S-013EL47B-NP5-0014

| | | | |
|---------|----------------------|-------|-------------|
| 調達要求番号 | DP2451 20260319 0036 | 作成部課名 | 資材計画部 資材計画課 |
| 調達要求年月日 | 令和8年4月30日 | | |
| 仕様書番号 | 4補LPS-Y00001-11 | | |

| 品名 | カタログ製品名 ^{a)} | 数量 |
|-------------|--|-------------------------|
| ボトムカプラーユニット | 株式会社マクドナルド商会 JMAC-4APIC212FLA 株式会社AFE AF-TACU01-E | 2EA (細部については別紙のとおり。) |
| | 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） | |

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 本体は、ボトムローディングカプラーとタンクユニットで構成されていること。
- b) 使用流体は、航空燃料用とする。
- c) 準拠規格は、下表のとおり。

| 項目 | 構成 | ボトムローディングカプラー | タンクユニット |
|---------------|----|----------------------------|--------------------------------|
| 接続部・準拠規格 | | 4インチAPIカプラー API RP1004 | 2-1/2インチ バイオネットフランジ MS24484 |
| 接続可能ユニット・準拠規格 | | 4インチAPIアダプター API RP1004 | シングルポイントノズル SAE AS5877 |

2 適用仕様書の明記事項

- 3.1：a)とし、契約不適合の修補等請求期限を表示する。
- 3.3：適用しない。
- 3.5.1 a)：類別原資料不要
- 3.5.1 b)：2)による（1製品につき取扱説明書1部必要）。
- 3.5.2：収納袋（1個）、ダストキャップ（1個）

————— 以下余白 —————

統制番号：K26S-013EL47B-NP5-0014

搬入地等

| 調達要求番号 | 納地 | 搬入地 | 数量 |
|----------------------|----------------|-------|-----|
| DP2451 20260319 0036 | 第4補給処 木更津支処 | 入間基地 | 1EA |
| | | 防府北基地 | 1EA |