

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0013

調達要求番号	DP2451202605140019	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月14日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	SFCC株式会社 EM 600V EEF/F	600MR
	矢崎エナジーシステム株式会社 EM-EEF	
	古河電気工業株式会社 タイシガイセン EM 600V EEF/F	
	富士電線工業株式会社 EM-EEF	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。
- b) 規格は、導体径1.6mm、線心数2心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0013

調達要求番号	DP2451202605140020	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月14日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	SFCC株式会社 EM 600V EEF/F	100MR
	矢崎エナジーシステム株式会社 EM-EEF	
	古河電気工業株式会社 タイシガイセン EM 600V EEF/F	
	富士電線工業株式会社 EM-EEF	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。
- b) 規格は、導体径2.6mm、線心数2心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0013

調達要求番号	DP2451202605140021	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月14日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	SFCC株式会社 EM 600V EEF/F	600MR
	矢崎エナジーシステム株式会社 EM-EEF	
	古河電気工業株式会社 タイシガイセン EM 600V EEF/F	
	富士電線工業株式会社 EM-EEF	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。
- b) 規格は、導体径2.0mm, 線心数2心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0013

調達要求番号	DP2451202605140022	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月14日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	SFCC株式会社 EM 600V EEF/F	900MR
	矢崎エナジーシステム株式会社 EM-EEF	
	古河電気工業株式会社 タイシガイセン EM 600V EEF/F	
	富士電線工業株式会社 EM-EEF	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。
- b) 規格は、導体径1.6mm、線心数3心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0013

調達要求番号	DP2451202605140023	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月14日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	SFCC株式会社 EM 600V EEF/F	100MR
	矢崎エナジーシステム株式会社 EM-EEF	
	古河電気工業株式会社 タイシガイセン EM 600V EEF/F	
	富士電線工業株式会社 EM-EEF	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。
- b) 規格は、導体径2.6mm、線心数3心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0013

調達要求番号	DP2451202605140024	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月14日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	SFCC株式会社 EM 600V EEF/F	1 100MR
	矢崎エナジーシステム株式会社 EM-EEF	
	古河電気工業株式会社 タイシガイセン EM 600V EEF/F	
	富士電線工業株式会社 EM-EEF	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。
- b) 規格は、導体径2.0mm, 線心数3心とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。