

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0014

調達要求番号	DP2451202605140025	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月14日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	SWCC株式会社 600V ビニル絶縁電線 HIV	900MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 二種ビニル絶縁電線(HIV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JIS C 3317によるものとする。

b) 規格は、公称断面積14mm²、線心より線とする。

2 適用仕様書の明記事項

2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

2. 5: C&LPS-Y00007の2. 4による。

4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は300MRとする。

5. 1 a): 不要

5. 1 b): 不要

5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0014

調達要求番号	DP2451202605140026	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月14日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	SWCC株式会社 600V ビニル絶縁電線 HIV	900MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 二種ビニル絶縁電線(HIV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は、JIS C 3317によるものとする。

b) 規格は、公称断面積22mm²、線心より線とする。

2 適用仕様書の明記事項

2. 3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

2. 5: C&LPS-Y00007の2. 4による。

4. 1: C&LPS-E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は300MRとする。

5. 1 a): 不要

5. 1 b): 不要

5. 2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0014

調達要求番号	DP2451202605140027	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月14日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	SWCC株式会社 600V ビニル絶縁電線 HIV	900MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 二種ビニル絶縁電線(HIV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3317によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積3.5mm²、線心より線とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0014

調達要求番号	DP2451202605140028	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月14日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	SWCC株式会社 600V ビニル絶縁電線 HIV	300MR
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 二種ビニル絶縁電線(HIV)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3317によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積5.5mm²、線心より線とする。

2 適用仕様書の明記事項

- 2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
- 2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。
- 4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また、条長(1巻)は300MRとする。
- 5.1 a): 不要
- 5.1 b): 不要
- 5.2: 製造会社の標準品とする。