

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0011

調達要求番号	DP2451202605140009	作 成 部 課 名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和 8 年 5 月 1 4 日		
仕様書番号	C&LPS－E006001－1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	SWCC株式会社 600V CV(CVT)	300MR
	矢崎エナジーシステム株式会社 600V－CVT	
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 600V(CVT)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積14mm²、線心数単心3個よりとする。

2 適用仕様書の明記事項

2. 3:調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
2. 5:C&LPS－Y00007の2. 4による。
4. 1:C&LPS－E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
5. 1 a):不要
5. 1 b):不要
5. 2:製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0011

調達要求番号	DP2451202605140010	作 成 部 課 名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和 8 年 5 月 1 4 日		
仕様書番号	C&LPS－E006001－1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	SWCC株式会社 600V CV(CVT)	300MR
	矢崎エナジーシステム株式会社 600V－CVT	
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 600V(CVT)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

- a) 製品に関する要求は、JIS C 3605によるものとする。
- b) 規格は、公称断面積22mm²，線心数単心3個よりとする。

2 適用仕様書の明記事項

2. 3:調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。
2. 5:C&LPS－Y00007の2. 4による。
4. 1:C&LPS－E00037の2. 4による。また、条長(1巻)は100MRとする。
5. 1 a):不要
5. 1 b):不要
5. 2:製造会社の標準品とする。

調達品目表

統制番号： K26S-021ACV7B-NG1-0011

調達要求番号	DP2451202605140011	作成部課名	資材計画部 資材計画課
調達要求年月日	令和8年5月14日		
仕様書番号	C&LPS-E006001-1		

品名	カタログ製品名 a)	数量
CABLE	SWCC株式会社 600V CV(CVT)	200MR
	矢崎エナジーシステム株式会社 600V-CVT	
	株式会社フジクラ・ダイヤケーブル 600V(CVT)	
	又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	

注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

本体の要求性能

a) 製品に関する要求は, JIS C 3605によるものとする。

b) 規格は, 公称断面積38mm², 線心数単心3個よりとする。

2 適用仕様書の明記事項

2.3: 調達品目表に示すカタログ製品と同等の機能・性能とする。

2.5: C&LPS-Y00007の2.4による。

4.1: C&LPS-E00037の2.4による。また, 条長(1巻)は100MRとする。

5.1 a): 不要

5.1 b): 不要

5.2: 製造会社の標準品とする。