

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	補給本部需品部 需品管理課
調達要求年月日		作成年月日	令和 5年 4月26日
仕様書番号	C & L P S - P 0 0 0 0 7 - 1 1		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数 量
F U N , T U B E A X I A L	大西電気工業(株) BM-C, (株)スイデン S J F - 3 0 0 D 1 - 1 M 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	EA

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

指示事項：

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

- a) 電源は、単相 100 V とする。
- b) ファンとフレキシブルダクトが接続可能とする。
- c) フレキシブルダクトは、伸ばした状態で、5 m 以上とする。
- d) フレキシブルダクトは、アース付きとする。
- e) 労働安全衛生法に規定された防爆構造とする。

2.2 製品の表示

銘板は、C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の 1 種銘板とし、機器外面の見やすい位置に取り付ける。

5.1 提出書類

- a) 類別原資料は、不要とする。
- b) 取扱説明書は、納入先部隊に 2 部提出する。