

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	補給本部需品部 需品管理課
調達要求年月日		作成年月日	令和 5年 5月25日
仕様書番号	C & L P S - P 0 0 0 0 7 - 1 1		

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>				数 量
移動式折り 畳みタンク	構成品	タンク (2EA)	グラウンド シート(2EA)	コンテナ (2EA)	SE
	会社名				
	イオンインターナ ショナル(株)	EON-B40	EON-G40	EON-A	
	MARKLEEN MANAGEMENT, S. L.	MPT40L	MGS40	MC40	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）				

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

指示事項：

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

a) 全般事項

- 1) タンク、グラウンドシート及びコンテナの色相は、**NDS Z 8201**の色番号2314 OD色又は同系色とする。
- 2) 納入は、コンテナ各1EAに、タンク、グラウンドシート及び金具収納箱を1EAずつ入れた状態とする。

b) タンク

- 1) 耐油性ゴム引布を基本とし、樹脂系材等を用い、運用に耐えうる強度とした袋体で、受入／払出口、通気口、ドレーン口及び取扱ハンドルが一体化した構造とする。また、受入／払出口用、通気口用シール蓋及び運搬用のハンドリングストラップを附属する。
- 2) 受入／払出口は、口径4インチとし、タンク上部の両端のホース取外し時に燃料がこぼれない位置に、各1口設ける。また、排出のためのドレーン口を、タンク両端の受払口の下部に各1口設ける。
- 3) 米軍規格（**MIL-PRF-32233**）に準拠したものとする。ただし、タンク容量については、約40KLとする。
- 4) コンテナから出して展開使用し、使用後は折りたたんでコンテナに収納し、繰り返して使用可能とする。
- 5) 簡易な補修（パッチ処置）に必要な修理キットを附属する。

## 調達品目表(続き)

- 6) サイズ4インチのバルブ付L型接続配管2EAを附属する。  
なお、バルブの開閉は、レバー式、ホースとの接続口は、カムロック式のメスとし、チェーン付き防塵キャップを附属する。
  - 7) バルブ付L型接続配管を装着する際に必要な工具を附属する。
  - 8) 質量は、150 kg以下(空虚時)とし、寸法は、幅5 m以下(空虚時)、長さ12 m以下(空虚時)、高さ1.5 m(充填時)とする。
  - 9) 通気用金具は、タンクの取付部から容易に分離可能なものとする。
- b) **グラウンドシート**
- 1) タンク同様の材質かつタンクの寸法に準拠したものとし、タンクの下に設置して繰り返し使用可能とする。
  - 2) 質量は、50 Kg以下、厚さは、0.5 mm以上とする。
- c) **コンテナ**
- 1) 内容物の荷重及び空輸時の荷重(ラッシング等の負荷を含む。)に耐えうる材質で、上部・前後又は上部・左右のいずれかを全開放することを可能な構造とする。
  - 2) 幅2 m以下、長さ3 m以下、高さ1 m以下で上記のタンク(修理キット及び工具を含む。)、通気用金具を入れた金具収納箱及びグラウンドシートを収納可能とする。
  - 3) リフト用の差し込み口があり、空輸に必要な固縛用フック等を備える。

### 2.2 製品の表示

製品の表示は、C&LPS-Y00007の2.4による。

なお、銘板の種類は、1種銘板とし、各コンテナの見やすい位置に取り付ける。

### 5.1 提出書類

- a) 類別原資料は、不要とする。
- b) 取扱説明書は、日本語表記及び英語表記のものを納入先部隊に2部ずつ提出する。