

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部需品部 需品管理課
調達要求年月日		作成年月日	令和 5年 4月26日
仕様書番号	C & L P S - P 0 0 0 0 7 - 1 1		

品 名	カタログ製品名 a)	数 量
可燃性ガス検知器	新コスモス電機(株) XP-3160, 理研計器(株) NC-1000 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	EA

注 a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

指示事項：

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

- a) 測定範囲が、0 ppm ~ 10 000 ppm を含むものとする。
- b) ガソリン、軽油及び J e t A - 1 の測定を可能とする。
- c) 本質安全防爆構造とする。
- d) ポータブル型とする。

2.2 製品の表示

銘板は、C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の 1 種銘板とし、機器外面の見やすい位置に取り付ける。

5.1 提出書類

- a) 類別原資料は、不要とする。
- b) 取扱説明書は、納入先部隊に 2 部提出する。