

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	補給本部需品部 需品管理課
調達要求年月日		作成年月日	令和 5年 4月26日
仕様書番号	C & L P S - P 0 0 0 0 7 - 1 1		

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数 量
固定式燃料計量機 (ダブル)	(株)タツノ MAA22221, MAA22223, トキコシステムソリューションズ(株) GA22NA-TN, (株)トミナガ CAXA2222C011 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)	EA

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

指示事項：

2 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

- a) 標準吐出量 30 L/min 以上
- b) 使用電源 単相 100 V・50/60 Hz (制御部)  
3相 200 V・50/60 Hz (動力部)
- c) 使用燃種は、ガソリン×1 EA (浜松基地納入分)、ガソリン及び軽油×1 EA (美保基地納入分) とする。
- d) 計量精度 ±5/1 000
- e) 計量表示 2 EA  
0.01 L～999.99 Lを含む5桁以上を表示する。
- f) ホース 耐油ゴム製、アース線入り、約3 mとする。
- g) ノズル 2 EA
- h) 危険物の規制に関する政令、危険物の規制に関する規則及び計量法に適合しなければならない。
- i) 労働安全衛生法に規定する防爆構造とする。

2.2 製品の表示

銘板は、C & L P S - Y 0 0 0 0 7 の1種銘板とし、機器の前面上部の見やすい位置に取り付ける。

5 その他の指示

- a) 類別原資料は、不要とする。
- b) 取扱説明書は、納入先部隊に2部添付する。