

## 調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-Q00012-6		

品 名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	備 考
冷蔵庫（組立式） 1坪型	大和冷機工業(株)製 DLP-701CD型 ホシザキ(株)製 PR-22CC-1.0S型 福島工業(株)製 FSP-SR210C型 FSP-IR210C型 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	納地及び数量：

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能等

a) 本体

ア 型式                                      プレハブ

イ 庫内容積(m<sup>3</sup>)                              5 ～ 7.1m<sup>3</sup>

ウ 寸法(mm)                                      幅 (W)                              1 800 以下

奥行 (D)                              1 950 以下

高さ (H)                              2 360 以下（庫内高さ 2 200 以下）

エ パネル材及び厚さ                              カラーアルミ・ステンレス又は、JIS G 3302 のSGC440 以上のカラー鋼板とし、パネルの厚さは、42mm以上とする。

（各パネル材は、抗菌・防カビ性を有するもの。）

オ 適用温度(℃)                                      0 ～ 5

b) 冷却機

ア 型式    空冷ユニット セパレート式/ユニット天置き式

イ 冷却温度条件                                      庫内温度 0℃ 以下

外気温度 32℃

ウ 総合消費電力（本体及び冷却機）

3相200V（50/60Hz）3.5kW以下（最大運転時）

2 付属品

a) エアーカーテン又は省エネカーテン

b) 過負荷保護装置

c) 樹脂製スノコ付（食品衛生法（昭和22年法律第233号）に適合したもの）

3 冷却機設置条件

## 調 達 品 目 表 ( 続 き )

- a) 空冷ユニット セパレート式
- b) 空冷ユニット ユニット天置き式

### 4 その他

- a) カタログの条件は、当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は取扱説明書（製造業者制定のもの）、社内検査成績書及びアフターサービス一覧表を納入部隊へ各2部添付すること。
- c) 提出書類（C&LPS-Y00007の4.1 類別原資料及び取扱説明書）は不要とする。