# 調　達　品　目　表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 調達要求番号 | | 作成部課 | |
| 調達要求年月日 | | 作成年月日 | |
| 仕様書番号 | Ｃ＆ＬＰＳ－Ｑ００００１２－８ | | |

| 品　名 | カタログ製品名[a)] | 備　考 |
|---|---|---|
| **冷蔵庫（組立式）**<br>**５坪型** | **フクシマガリレイ(株)**　　ＦＳＰ－ＳＲ２５０Ｃ<br>**ホシザキ(株)**　　ＰＲ－２２ＣＣ－５．０<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む） | 納地及び数量：<br>**岐阜基地　１ＥＡ** |

**注**[a)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

**１　同等とする性能等**

a)　本体

1)　庫内容積(㎥)　　２９　～　３４．２

2)　寸法(㎜)　　幅　４　５００以下
奥行　３　６００以下
高さ　２　４７０以下（庫内高さ２　２００以下）

3)　パネル材及び厚さ　　カラーアルミ・ステンレス又は，JIS G 3302 の SGC440 以上のカラー鋼鈑とし，パネルの厚さは，４２㎜以上とする（各パネル材は，抗菌・防カビ性を有するもの）。

4)　温度調節は，任意に設定及び制御が可能であること。

5)　除霜は，自動制御され除霜サイクルを任意に設定できること。

6)　過負荷保護装置を有すること。

b)　冷凍機

1)　冷却温度条件（外気温度３２℃）　　庫内温度　０℃　以下

2)　消費電力　　３相２００Ｖ　４．５ｋＷ以下（最大運転時）

**２　付属品**

a)　エアーカーテン又は省エネカーテン　×１

b)　樹脂製スノコ付（**食品衛生法**（昭和２２年度法律第２３３号）に適合したもの）×１

**３　本体設置条件**　　屋内設置

**４　冷凍機設置条件**　　別置型

**５　その他**

a)　カタログの条件は，当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。

b)　添付書類は，取扱説明書（製造業者制定のもの）を納入部隊へ各２部添付すること。

c)　提出書類　Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.1類別原資料及び取扱説明書は不要とする。

d)　設置調整は不要とする。

# 調　達　品　目　表（続き）