調　達　品　目　表

調達要求番号		作成部課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS－Q00012－8		

品　名	カタログ製品名[a)]	備　考
冷蔵庫（組立式） ２坪型	フクシマガリレイ(株)　ＦＳＰ－ＩＲ２２０Ｃ フクシマガリレイ(株)　ＦＳＰ－ＳＲ２２０Ｃ フクシマガリレイ(株)　ＦＳＰ－ＫＲ２２０Ｃ ホシザキ(株)　ＰＲ－２２ＣＣ－２．０ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	

注[a)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

1　同等とする性能等

a) 本体
  1) 庫内容積(m³)　１１　～　１４．５
  2) 寸法(㎜)　幅　３　６００以下
　　奥行　１　９５０以下
　　高さ　２　４００以下（庫内高さ２　２００以下）
  3) パネル材及び厚さ　カラーアルミ・ステンレス又は，JIS G 3302 の SGC440 以上のカラー鋼鈑とし，パネルの厚さは，４２㎜以上とする（各パネル材は，抗菌・防カビ性を有するもの。）
  4) 温度調節は，任意に設定及び制御が可能であること。
  5) 除霜は，自動制御され除霜サイクルを任意に設定できること。
  6) 過負荷保護装置を有すること。
b) 冷凍機
  1) 冷却温度条件（外気温度３２℃）　庫内温度０℃以下
  2) 消費電力　３相２００Ｖ　４．５ｋW以下（最大運転時）

2　附属品

a) エアーカーテン又は省エネカーテン×１
b) 樹脂製スノコ付（食品衛生法（昭和２２年度法律第２３３号）に適合したもの）×１

3　本体設置条件　屋内設置

4　冷凍機設置条件

根室分屯基地	壁掛型
百里基地	セパレート型
小松基地	天置型

5　その他

a) カタログの条件は，当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
b) 添付書類は，取扱説明書（製造業者制定のもの）を納入部隊へ１ＥＡ毎に２部添付すること。
c) 提出書類　**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.1**類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
d) 設置調整は不要とする。