

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部第1部第1調達課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-Q00012-6		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	備 考
冷凍庫（組立式） 4坪型	大和冷機工業(株)製 DLP-704CSS型	納地及び数量 千歳基地 1EA 熊谷基地 1EA
	ホシザキ電機(株)製 PF-22CC-4.0型	
	福島工業(株)製 FSP-SF240C型	
	又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 同等とする性能等

a) 本体

- ア 型式 コンテナー式
- イ 庫内容積 21 ～ 25.5 m³
- ウ 寸法 (mm)

 - 幅 (W) 3 600以下
 - 奥行 (D) 3 600以下
 - 高さ (H) 2 470以下 (庫内高さ 2 200以下)

エ パネル材及び厚さ

カラーアルミ・ステンレス又は、JIS G 3302 のSGC440以上のカラー鋼板とし、パネルの厚さは、100mm以上とする（各パネル材は抗菌・防カビ性を有する構造）。

オ 適用温度 -20 ～ -25℃

b) 冷凍機

- ア 型式 空冷ユニット
- イ 冷却温度条件

 - 庫内温度 -25℃以下
 - 外気温度 32℃

c) 総合消費電力（本体及び冷凍機）

3相200V 3.7kW以下（最大運転時）

2 付属品

a) エアーカーテン又は省エネカーテン

- b) 全自動温度調節器内臓
- c) 全自動除霜方式
- d) 過負荷保護装置
- e) 樹脂製スノコ付（食品衛生法（昭和22年度法律第233号）に適合したもの）

3 使用条件

屋内設置（厨房建屋内）

4 設置条件

セパレート式とし、屋外設置とする。

5 その他

- a) カタログの条件は、当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書（製造業者制定のもの）、社内検査成績書及びアフターサービス一覧表を納入部隊へ各2部添付すること。
- c) 提出書類（C&LPS-Y00007の4.1 類別原資料及び取扱説明書）は不要とする。