

調達要求番号	3-21-1001-002A-Q -0028	作成部課	補給本部第1部第1調達課
調達要求年月日	平成21年 4月13日	作成年月日	平成21年 4月13日
仕様書番号	C&LPS-Q00012		

品名	カタログ製品名	備考
冷凍冷蔵庫 (組立式) 267坪型	大和冷機工業(株) DLP-703CD-SS型 ホシザキ電機 PRF-24CC-1.0F/24.5CC-1.67R型 福島工業(株) P-IFR(2544)-1-1.67C型 日本フリーザー(株) NF-240-FR-N-10/16.7-T型 三洋昭和パネルシステム(株) FF25F-1.00-1DX0/FA26F-1.67-1DX0型 又は同等品 (他社の製品を含む)	数量 (1個)
	1. 本体	
	a) 型式	コンテナ式
	b) 庫内容積	
	1) 冷凍庫	5.2 ~ 6.4 m <sup>3</sup>
	2) 冷蔵庫	12.0 ~ 13.2 m <sup>3</sup>
	c) パネル材	カラーアルミ・ステンレス又は、 JIS G 3302のSGC440以上のカラー 鋼板とする。 (各パネル材は、抗菌性を有するものとする。)
	d) 適用温度	
	1) 冷凍庫	-20 ~ -25℃
	2) 冷蔵庫	0 ~ 5℃
2. 冷凍機		
a) 型式	空冷ユニット	
b) 冷却温度条件		
1) 冷凍庫	庫内温度 -25℃以下 外気温度 32℃	
2) 冷蔵庫	庫内温度 0℃以下 外気温度 32℃	
3. 総合消費電力 (最大運転時)		
a) 冷凍庫	3相 200V 3.0kw以下	
b) 冷蔵庫	3相 200V 1.7kw以下	
4. 次に示す装置を設備するものとする。		
a) エアーカーテン又は省エネカーテン		
b) 全自動温度調節器内蔵		
c) 全自動除霜方式		
d) 過負荷保護装置		
e) スノコ (樹脂製) 付 (食品衛生法に適合したもの)		
5. 使用条件	屋内設置	
6. その他		
a) 現地搬入時, 組立 (配線, 配管, 取り付けを除く。) を行うものとする。		
b) 冷却ユニットは, 天置きとし, 屋内設置とする。		
c) 添付書類 取扱説明書 (製造業者制定のもの) 及び社内検査 成績書を製品1個ごとに各2部添付すること。		
d) 類別原資料: 必用としない。		