調　達　品　目　表

調達要求番号		作成部課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS－Q00012－8		

品　名	カタログ製品名[a)]	備　考
冷凍庫（組立式） **１坪型**	**フクシマガリレイ(株)　　ＦＳＰ－ＩＦ２１０Ｃ** **ホシザキ(株)　　ＰＦ－２２ＣＣ－１．０** 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	

注[a)] この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

１　同等とする性能等

a)　本体

1)　庫内容積(m^3)　　４．８　～　６．４

2)　寸法（㎜）　　幅（W）　　１　８００以下
　　奥行（D）　　１　８００以下
　　高さ（H）　　２　４７０以下（庫内高さ２　２００以下）

3)　パネル材及び厚さ　カラーアルミ・ステンレス又は，JIS G 3302 の SGC440 以上カラー鋼鈑とし，パネルの厚さは，100 ㎜以上とする。（各パネル材は抗菌・防カビ性を有するもの。）

4)　温度調節は，任意に設定及び制御が可能であること。

5)　除霜は，自動制御され除霜サイクルを任意に設定できること。

6)　過負荷保護装置を有すること。

b)　冷凍機

1)　冷却温度条件（外気温度３２℃）　　庫内温度　－２０℃以下

2)　消費電力　　３相２００Ｖ　　３．０ｋＷ以下（最大運転時）

２　附属品

a)　エアーカーテン又は省エネカーテン×１

b)　樹脂製スノコ付（食品衛生法（昭和２２年度法律第２３３号）に適合したもの）×１

３　本体設置条件　　車力分屯基地及び美保基地　屋内設置
　　福江島分屯基地　　屋外設置

４　冷凍機設置条件　　天置型

５　その他

a)　カタログの条件は，当該物品であること（一般構造等）が確認できる現物写真を掲載したものとする。

b)　添付書類は，取扱説明書（製造業者制定のもの）を納入部隊へ１ＥＡ毎に２部添付すること。

c)　提出書類　**Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の4.1**類別原資料及び取扱説明書は不要とする。

d)　設置調整は不要とする。