

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部 課	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-Q00012-7		
品 名	カタログ製品名 ^{a)}	備 考	
冷凍庫（組立式）3坪型	大和冷機工業(株)製（DLP-703CSS型） ホシザキ(株)製（PFT-22CC-3.0型） フクシマガリレイ(株)製（FSP-IF230C型） 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	納地及び数量： 浜松基地 1EA	
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。			
1 同等する性能等			
a) 本体			
ア 型式	パネル式		
イ 庫内容積	16 ～ 18.7m ³		
ウ 寸法 (mm)			
幅 (W)	3600以下		
奥行 (D)	2700以下		
高さ (H)	2500以下		
	(庫内高さ2200以下)		
エ パネル材及び厚さ	カラーアルミ・ステンレス又は、JIS G 3302 のSGC440 以上のカラー鋼板とし、パネルの厚さは、100mm以上とする（各パネル材は抗菌・防カビ性を有する構造）。		
オ 適用温度	-20 ～ -25℃		
カ 温度調節は、	任意に設定及び制御が可能であること。		
キ 除霜は、	自動制御され除霜サイクルを任意に設定できること。		
ク 過負荷保護装置を	有すること。		
b) 冷凍機			
ア 型式	空冷ユニット		
イ 冷却温度条件			
庫内温度	-25℃以下		
外気温度	32℃		
ウ 総合消費電力（本体及び冷凍機）			
3相200V	4.5kW以下（最大運転時）		

調達品目表(続き)

2 附属品

- a) エアーカーテン又は省エネカーテン × 1
- b) 樹脂製スノコ付(食品衛生法に適合したもの) × 1

3 本体設置条件 屋内設置(厨房建屋内)

4 冷凍機設置条件 天置式

5 その他

- a) カタログの条件は、当該物品であること(一般構造等)が確認できる現物写真を掲載したものとする。
- b) 添付書類は、取扱説明書(製造業者制定のもの)を納入部隊へ1EA毎に2部添付すること。
- c) 提出書類 C&LPS-Y00007の4.1 類別原資料及び取扱説明書は不要とする。
- d) 設置調整は不要とする。