

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課名	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C&LPS-Q00012-8		

品 名	カタログ製品名 ^{a)}	数量
強化液消火器 ， 8 L 型， 施 設用	ヤマトプロテック（株） 消第26～8～1号， （株）初田製作所 消第23～306号， モリタ宮田工業（株） 消第27～38号， （株）丸山製作所 消第23～378号 又は同等以上のもの（他社の製品を含む）	328 EA

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定する際の参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

同等とする性能等は，次による。

- a) 形式・種類 強化液または強化液（中性）
- b) 薬剤質量 8.0 L
- c) 圧力方式 蓄圧式
- d) 用 途 施設用（業務用）
- e) 消火能力 A-3以上，B-1以上，C
- f) 使用温度範囲 - 20℃～+40℃
- g) リサイクルシール付きとする。
- h) 納入する消火器の製造年は，納入年とする。
- i) 消防法に基づく，型式適合検定に合格しているものでなければならない。

2.2 製品の表示

製品の表示は，銘板と使用可能（合格）物品票とする。1種銘板の記載内容は，次のとおりとする。

- a) 品名
- b) 物品番号
- c) 納入業者
- d) 納入年月

3 包装の表示

契約番号は，不要とする。

4 その他の指示

4.1 提出書類

- a) 類別原資料は，不要とする。
- b) 取扱説明書は，不要とする。

4.2 その他

- a) アルカリ性の物品番号：4210-113-7167-5
- b) 中性の物品番号：4210-428-0583-5