

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課名	
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - Q 0 0 0 1 2 - 7		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量
消防用ホース, 使用圧 0.7, 40 mm, 15m	製造会社 櫻護謨(株) 型式 R 0 7 T	
	製造会社 帝国繊維(株) 型式 キンパイホース S P - B	
	製造会社 オカニワ(株) 型式 消火栓用ホース 呼称 4 0 # 5 0 0	
	製造会社 (株)横井製作所 型式 ヨコイホース 呼称 4 0	
	製造会社 芦森工業(株) 型式 ジェットホース ビル S 呼称 4 0	
	又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1 製品に関する要求

同等とする性能等は、次による。

- a) 使用圧 0.7 MP a
- b) 呼び径 40 mm
- c) 長さ 15 m
- d) 結合金具及びジャケット 消防法 (昭和 2 3 年法律第 1 8 6 号) の定める自主表示対象機械器具であり、かつ、日本消防検定協会による型式適合評価に合格した旨の表示 (ジャケットについては、最近 6 ヶ月以内) を付したものとする。また、結合金具とジャケットの装着部については、日本消防検定協会による確認評価に合格した旨の表示を付したものとする。
- e) 保護布 ジャケットの両端の外側には、長さ 500 mm (基準) の保護布を取り付ける。
- f) 保護布の色 受け口側は白 (ジャケットと同色) 差し口側は赤とする。
- g) 結合金具の取付 ジャケットと接合金具の取付は、エキスパンション式とする。

2 製品の表示

銘板は、不要とする。

3 包装の表示

契約番号は、不要とする。

4 提出書類

- a) 類別原資料 不要とする。
- b) 取扱説明書 不要とする。

5 その他

物品番号 4 2 1 0 - 4 2 7 - 5 7 6 9 - 5