

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - B 9 9 4 8 7 - 1 5		

品名	カタログ製品名 <sup>a)</sup>	数量・単位	契約不適合 修補等請求 期限の表示
電解用整流器	日新電装(株) S R 2 8 - 3 0 0 X 又は 同等以上のもの (他社の製品を含む。)	E A	#

注<sup>a)</sup> この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求（同等とする性能等）

2.1 要求諸元

a) 出力

- 1) 出力電圧 DC28 V 以上
- 2) 電圧調整範囲 DC24 V～31 V
- 3) 出力精度 ±1.5%
- 4) 出力電流 300 A 以上
- 5) リップル 1%以下
- 6) 応答速度 1 sec 以下

b) 入力

- 1) 相数 三相
- 2) 入力電圧 200 V±10%
- 3) 定格周波数 50 Hz/60 Hz
- 4) 開閉器 N F B 又は M C B

c) 冷却方式

強制風冷

d) 制御方式

サイリスタ制御方式

2.2 機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項を適用する。

5.1 提出書類

- a) 類別原資料 必要（ただし、防衛省に納入実績のある製品又はナショナル物品番号（N A T O 物品番号）が付与されているものについては不要とする。）
- b) 取扱説明書 必要
- c) 特定化学物質等の資料 必要
- d) 貴金属等管理資料 必要

5.2 附属品 (本体 1 E A あたりの数量)

附属品は、次による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不要な場合は除く。

- a) 入力ケーブル (30 m, 接続コネクタ付) 1 E A
- b) 出力ケーブル (9 m, 接続コネクタ付) 1 E A