

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	
仕様書番号	C & L P S - B 9 9 4 8 7 - 1 5		

1.2 調達品目・数量

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量・単位	契約不適合修補等 請求期限の表示
地上電源装置	D y n e l l DDM090 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)	E A	#

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

1.4 引用文書等

a) 引用文書

N D S Z 8 2 0 1 標準色
消防法（昭和23年法律第186号）

2 製品に関する要求（同等とする性能等）

2.1 要求諸元

- a) 全長 3 900 mm 以下（トーパーを除く。)
- b) 全幅 2 000 mm 以下
- c) 全高 1 900 mm 以下
- d) 質量 2 800 kg 以下
- e) 通常出力 90 kVA 以上
- f) 電源電圧 115/200 V 400 Hz 三相 AC 電源
- g) 駆動方式 ディーゼルエンジン
- h) 出力ケーブル 15 m 以上
- i) 塗装 本体（車輪を含む。）の塗装は、防衛省規格 N D S Z 8 2 0 1 に規定する O D 色（7. 5 Y 3 / 1 2 3 1 4）とする。
- j) 燃料 軽油及び航空機燃料（J e t A - 1, J e t A 及び J P - 8）が使用可能である。
- k) けん引車によるけん引が可能である。
- l) 固定するためのブレーキ又はストッパを有する。
- m) 8 時間以上の運転が可能である。
- n) 出力ケーブル収納部に防塵用のカバーを有している。

2.2 機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項を適用する

5.1 提出書類

調 達 品 目 表 (続 き)

- a) 類別原資料 必要
- b) 取扱説明書 必要
- c) 特定化学物質等の資料 必要
- d) 貴金属等管理資料 必要

5.2 附属品 (本体 1 E A 当たりの数量)

附属品は、表 1 による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不要な場合は除く。

表 1 - 附属品

品名	数量	単位
粉末消火器 (A B C, 1.8 kg, 消防法に基づく型式承認を受けた国家検定合格品, リサイクルシール付き)	1	E A