

調 達 品 目 表

調達要求番号		作成部課	補給本部航空機部航空機管理課
調達要求年月日		作成年月日	令和7年7月10日
仕様書番号	C&LPS-B99487-16		

1.2 調達品目・数量等

品名	カタログ製品名 ^{a)}	数量・単位	契約不適合修補等 請求期限の表示
防爆スポットクーラー	(株)大同工業所 DGR-1A-SP 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)		#

注^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。

2 製品に関する要求

2.2 同等とする性能等

- a) 最大寸法 (幅×奥行×高さ) 800 mm×900 mm×1 200 mm
- b) 最大重量 200 Kg
- c) 電源電圧 単相 100 V 50/60 Hz
- d) 風量 5.0 m³/min 以上
- e) 冷房能力 1.4 Kw 以上
- f) 防爆性能 fd2G4
- g) 容易に移動可能なタイヤ及びタイヤ止めが付いている。

2.3 機能・性能

サプライチェーン・リスクへの対応に関する要求事項を適用する。

5.2 附属品

附属品は、次による。ただし、会社標準附属品に含まれる場合又は性能上不要な場合は除く。

- a) 排水受けタンク (20 L 以上) 1 E A
- b) ジャバラホース (長さ 500 mm 以上) 1 式 (吹出口の箇所数による。)