

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 西谷内 博明

公 告

下記により入札を実施するので、「入札(見積)及び契約心得」を同意のうえ参加すること。

記

- 1 入札に付する事項

「AIA混合装置の換装」
- 2 入札方式

一般競争入札
- 3 入札日時

令和 8 年 7 月 28 日(火) 11時00分
- ※1

入札日の前日17:00までに到着した郵便(原則、書留等)による入札を有効とします。
(郵送後、会計隊へ連絡すること。)
- ※2

郵便による入札の場合は、再入札は辞退と見なします。
- 4 入札場所

航空自衛隊千歳基地 100ビル庁舎 会計隊入札室
- 5 契約方法

確定契約
- 6 契約条項を示す場所

航空自衛隊第2航空団 会計隊事務室
- 7 参加条件

(1) 予算決算及び会計令第70条及び71条の該当者については参加できない。

(2) 防衛装備庁長官又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(3) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

(4) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。

(5) 防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされた北海道地域の競争参加資格を有する者
- 8 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセント(軽減税率対象品目は8パーセント)に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100(軽減税率対象品目については108分の100)に相当する金額を入札書に記載すること。
- 9 保証金等

(1) 入札保証金:免除

(2) 契約保証金:免除

(ただし、入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは入札保証金相当額(落札価格の100分の5)を徴収する。)
- 10 入札の無効

第7項の参加資格のない者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- 11 契約書等の作成

有
- 12 適用する契約条項

航空自衛隊標準契約(請書)条項 役務供給契約(請書)条項及び適用契約条項並びに暴力団排除に関する特約条項(工事以外)
- 13 履行期限

令和 8 年 12 月 31 日(木)
- 14 履行場所

航空自衛隊千歳基地 燃料地区(北海道千歳市平和無番地)
- 15 説明会

無
- 16 落札決定方式

予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
- 17 その他

(1) 代理人による入札は、委任状の提出を必要とする。

(2) 入札参加者は、入札前までに防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(写)を下記照会先へ提出すること。
ただし、当該年度に有効な防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)(写)を既に提出している場合は省略することができる。(FAXによる提出可)

(3) 本入札は、持参又は郵便入札を可とする。

(4) 本入札に関する事項については、会計隊契約班に照会又は千歳基地HPを参照すること。
- 18 照会先

〒066-0044

北海道千歳市平和無番地

航空自衛隊 第2航空団 会計隊 契約班

千歳基地HP:<https://www.mod.go.jp/asdf/chitose/acs/>

TEL: 0123-23-3101(内2753)

FAX: 0123-23-3382(直通)

担当: 三浦

業者各位

北海道千歳市平和
契約担当官
航空自衛隊第2航空団会計隊長

市場価格調査

下記の品目の見積を依頼します。

品 名 (件 名)	規 格	単 位	数 量	備 考
AIA混合装置の換装1式				
	以 下 余 白			
上記について、依頼します。				
※入札参加業者は市場価格調査にもご協力をよろしくお願いいたします。				

1 提出期限(FAX): 令和8年7月22日 12:00

履行期限: 令和8年12月31日

3 履行場所: 航空自衛隊千歳基地 燃料地区

4 注 意: 金額は 税抜き 金額を記入してください。

5 照会先 : 〒066-0044
北海道千歳市平和無番地
航空自衛隊第2航空団会計隊契約班 担当 三浦
TEL0123(23)3101(内線2778)
FAX0123(23)3382

市場価格調査書

令和 年 月 日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 西谷内 博明 殿

下記の通りお見積いたします。

履行期限: R8.12.31

住所

履行場所: 航空自衛隊千歳基地 燃料地区

会社名
代表者名

金額：¥

[illegible]

入 札 書

貴通知・公告に対し、入札(見積)及び契約心得・標準契約条項等承知の上、下記のとおり提出致します。

令和 8 年 7 月 2 8 日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 西谷内 博明 殿

(住所)
(会社名)
(代表者氏名)
(担当者名)
(電話番号)

品 名	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
AIA混合装置の換装	仕様書のとおり	式	1			
	一以下余白一					
総額 ￥						
申 込 者 の 条 件	履行期限: 令和8年12月31日					
	履行場所: 航空自衛隊千歳基地 燃料地区					

◎入札者は一旦提出した入札書の引替、変更または取消をなすことが出来ない。(会計法第29条の5②)

「記載注意」

- 1. 不要の字句は適宜抹消して使用すること。
- 2. 品名点数が少ないときは余白の欄に斜線すること。
- 3. 2葉以上しようするときは総額欄は次葉へつづくとし最後の用紙に総額を記載すること。

航空自衛隊仕様書			
仕様書の 種類	内容による分類	役 務 仕 様 書	
	性質による分類	個 別 仕 様 書	
物品番号	調達要領指定書のとおり	仕 様 書 番 号	
品 名 又 は 件 名	AIA混合装置の換装	千基LPS-X66539	
		承認	令和8年7月6日
		作成	令和8年5月29日
		改正	
		作成部隊等名	燃料出納主任
		ホームページ	掲載 不掲載

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、航空自衛隊千歳基地で使用するAIA混合装置の換装について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書に用いる主な用語及び定義は、C&LPS-Y00007の1.2による。

1.3 引用文書等

この仕様書において引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲において、仕様書の一部をなすものであり入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

C&LPS-Y00007 調達品等一般共通仕様書

2 役務に関する要求

2.1 履行場所

調達要領指定書のとおり。

2.2 履行期限

調達要領指定書のとおり。

2.3 履行内容

契約相手側は、次の作業を実施する。

2.3.1 AIA混合装置の換装

調達要領指定書のとおり。

2.4 材料等

調達要領指定書のとおり。

3 品質保証

3.1 検査

検査は本仕様書及び航空自衛隊調達規則に基づき行う。

3.2 保障期間

契約相手方が実施する役務の保証期間は1年限りとする。

品名又は件名	AIA混合装置の換装
--------	------------

4 秘密保全・安全管理

4.1 秘密保全

- a) 契約相手側は、役務等によって知り得た事項について他に漏洩してはいけない。
- b) 契約相手側は、基地内において契約以外で不要な場所へ立ち入ってならない。
- c) 基地内における写真撮影は、監督官へ許可を得るものとする。

4.2 安全管理

- a) 作業現場の安全管理は、現場責任者が関係法令等に従って実施するものとし、実施にあたっては、常に安全に留意するとともに、事故及び災害等の防止に努めるものとする。
- b) 契約相手側は、事故又は災害等が生じた場合、ただちに適切な処置をとるとともに、遅滞なく監督官に報告するものとする。

5 その他必要な事項

- a) 本役務において、建物等及び通信機器等を損傷しないように養生するものとし、これらに損傷を与えた場合については、契約の相手方の責任及び負担により補償するものとする。
- b) 本役務実施にあたり、不具合が生じた場合若しくは、本仕様書に疑義が生じた場合、官側と協議するものとする。
- c) 部隊内への立ち入り等は、当該部隊で定められた所定の手続き及び部隊内の諸規則に従うこと。
- d) 原則、作業実施日は平日の0815から1700において計画、実施するものとし、変更の際には、監督官と都度調整するものとする。
- e) この役務の施工に際し、位置または工法の変更による軽微な変更は、契約相手側の負担にて実施するものとし、細部は官側との調整によるものとする。

調達要領指定書	発 簡 番 号									
	調 達 要 求 番 号	3623								
	調 達 要 求 年 月 日	令和8年7月6日								
	作 成 部 課	補給隊								
	作 成 年 月 日	令和8年5月27日								
品名又は件名	AIA混合装置の換装									
仕 様 書 番 号	千基LPS-X66539									
1	履行場所 航空自衛隊千歳基地 燃料地区									
2	履行期限 令和8年12月31日（木）									
3	履行内容									
3.1	AIA混合装置の換装 AIA混合装置の規格及び履行場所は、表1による。 表1 規格及び設置場所 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">品名</th> <th style="width: 30%;">規格</th> <th style="width: 10%;">数量</th> <th style="width: 40%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">AIA混合装置の換装</td> <td style="vertical-align: top;"> オーバル歯車流量計 OVAL, FLOWMETER LBS332-LOBJO-70BA-05F0 定流量弁 FLOW, LIMITTER NSP200-LOBJO - 020000830A-0 </td> <td style="vertical-align: top; text-align: center;">1組</td> <td style="vertical-align: top;">履行場所：別図第1</td> </tr> </tbody> </table>		品名	規格	数量	備考	AIA混合装置の換装	オーバル歯車流量計 OVAL, FLOWMETER LBS332-LOBJO-70BA-05F0 定流量弁 FLOW, LIMITTER NSP200-LOBJO - 020000830A-0	1組	履行場所：別図第1
品名	規格	数量	備考							
AIA混合装置の換装	オーバル歯車流量計 OVAL, FLOWMETER LBS332-LOBJO-70BA-05F0 定流量弁 FLOW, LIMITTER NSP200-LOBJO - 020000830A-0	1組	履行場所：別図第1							
3.2	設置要領 a) 工事に必要な電気配線工事，試運転を適切に行うものとする。 b) 工事は危険物施設内であるため，火気に注意するものとする。 c) 工事は表1で表記したAIA混合装置の換装をするものとし，施設と連動し正常に送油ができるものとする。									

- d) AIA混合装置を換装した後、官側が指定する値にAIA混合装置の設定を施すものとする。
- e) 工事で撤去した既存のAIA混合装置は官側へ引き渡すものとする。
- f) AIA混合装置の換装は、製造会社が指定する備付点検要領書等により行うものとする。

3.3 材料等

- a) 工事に必要な材料等は、契約相手側で用意するものとする。また工事で発生した不要な材料等は、契約相手側で引き取り処分するものとする。


3.4 試運転

- a) 換装後の試運転は、契約相手側とメーカー及び官側で立ち合いのもと実施するものとする。
- b) 試運転に必要な燃料と動力と燃料給油車は官側が支援するものとする。
- c) 試運転後は官側が給油車に充填されたJETA-1+の濃度試験を実施し、規定の値が証明されない場合は、規定の値が証明されるまでAIA混合装置の設定を施すものとする。
- d) 試運転において不測の事態が起きた場合は、直ちに取りやめ、原因究明を行うものとし直ちに、遅延なく復旧するものとする。

3623

履行場所

千基LPS-X66539



委任状

令和8年7月28日

契約担当官
航空自衛隊第2航空団
会計隊長 西谷内 博明 殿

私は _____ を代理人と定め、
下記の権限を委任します。

件名 AIA混合装置の換装

記

1. 入札及び見積に関する事項
2. 契約の締結及び解約に関する事項
3. 物品の納入等に関する事項
4. 契約代金の請求及び受領に関する事項
5. その他契約履行に関する事項

*該当する番号を○で囲む

委任者 (住所)
(会社名)
(代表者名)

受任者 (住所)
(会社名)
(氏名)