

| 航 空 自 衛 隊 仕 様 書  |          |            |                     |
|------------------|----------|------------|---------------------|
| 仕様書の<br>種 類      | 内容による分類  | 役 務 仕 様 書  |                     |
|                  | 性質による分類  | 個 別 仕 様 書  |                     |
| 物品番号             |          | 仕様書番号      | 施設LPS—R00066        |
| 品 名<br>又は<br>件 名 | 空気調和設備整備 | 承 認        | 令和8年5月22日           |
|                  |          | 作 成        | 令和8年5月18日           |
|                  |          | 改 正        |                     |
|                  |          | 作成部<br>隊等名 | 第1輸送航空隊基地業務群<br>施設隊 |

## 1 適用範囲

本仕様書は、航空自衛隊小牧基地内に設置してある空気調和設備の整備（以下役務という。）について適用する。

## 2 役務に関する要求

### 2.1 履行場所

航空自衛隊 小牧基地

### 2.2 履行期限

調達要領指定書のとおり。

### 2.3 共通事項

小牧基地ホームページ記載のとおり。

### 2.4 役務内容

空気調和設備を整備し、試運転を実施すること。

## 3 特記事項

### 3.1 交換部品及び整備場所

調達要領指定書のとおり。

### 3.2 冷媒回収及び充填時の処置

冷媒については、確実に回収し、処理証明書を提出すること。既設配管内部は真空乾燥したのち、冷媒を充填すること。

### 3.3 試運転時における新たな故障の処置

処置については、整備方法及び整備部品を明確にし、見積書を提示すること。

### 3.4 資格要件

専門知識及び技能を有した者かつ、契約相手方が同等以上の能力を有することを証明した者でなければならない。

### 3.5 発生材について

本役務に伴う発生材は、官側に引き渡すものとする。

### 3.6 その他

a) 保守に伴う消耗品については、全て交換するものとし、契約相手方におい

|     |          |
|-----|----------|
| 件 名 | 空気調和設備整備 |
|-----|----------|

て準備するものとする。

- b) 契約相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官と協議するものとする。

調 達 要 領 指 定 書

|           |                        |                    |
|-----------|------------------------|--------------------|
| 調達要領指定書   | 発 簡 番 号                | 第 6 6 号            |
|           | 調達要求書番号                | 調達要領指定書第 8 - 3 3 号 |
|           | 調達要求年月日                | 令和 8 年 9 月 1 5 日   |
|           | 作 成 部 課                | 第 1 輸送航空隊基地業務群施設隊  |
|           | 作 成 年 月 日              | 令和 8 年 9 月 1 0 日   |
| 品 名       | 空気調和設備整備               |                    |
| 仕 様 書 番 号 | 施設 L P S - R 0 0 0 6 6 |                    |

指定事項：以下の項目番号は、仕様書の項目番号と同一である。

2.2 履行期限

令和 9 年 3 月 1 9 日

3.1 交換部品及び整備場所

a) 5号隊舎冷却塔（矢崎総業製 型式：CT-K40ES）

| 交 換 部 品    | 型 番                           | 単位 | 数量 | 備 考   |
|------------|-------------------------------|----|----|-------|
| ファン        | AVS12×3 SBC<br>CTV MX-Z       | 台  | 1  | 同等品以上 |
| IE3 モーター   | 1.5kw-4P-200/4<br>00V-50/60Hz | 台  | 1  |       |
| ベアリングボックス  | G131UVB                       | 台  | 1  |       |
| プーリー大      | SP3V280-2                     | 台  | 1  |       |
| プーリー用ブッシング | TB8545×32F                    | 個  | 1  |       |
| プーリー小      | SP3V80-2                      | 台  | 1  |       |
| プーリー用ブッシング | TB5035×28F                    | 個  | 1  |       |
| ファンベルト     | 2R-3V500                      | 台  | 1  |       |

b) 6号隊舎冷却塔（矢崎総業製 型式：CT-K40ES）

| 交 換 部 品    | 型 番                           | 単位 | 数量 | 備 考   |
|------------|-------------------------------|----|----|-------|
| IE3 モーター   | 1.5kw-4P-200/4<br>00V-50/60Hz | 台  | 1  | 同等品以上 |
| ベアリングボックス  | G131UVB                       | 台  | 1  |       |
| プーリー大      | SP3V280-2                     | 台  | 1  |       |
| プーリー用ブッシング | TB8545×32F                    | 個  | 1  |       |
| プーリー小      | SP3V80-2                      | 台  | 1  |       |
| プーリー用ブッシング | TB5035×28F                    | 個  | 1  |       |
| ファンベルト     | 2R-3V500                      | 台  | 1  |       |