


公 告

契約担当官  
航空自衛隊第4術科学校  
会計課長 年 徳 清 敏



下記により一般競争入札を実施するので「入札及び契約心得」を熟知の上参加されたい。

記

- 1 競争入札に付する事項 : (1) 件 名 : 吸収式冷凍機等点検整備  
(2) 規 格 : 仕様書のとおり  
(3) 履行場所 : 航空自衛隊熊谷基地  
(4) 履行期間 : 契約締結日～令和5年3月31日
- 2 入札日時 : 令和4年5月12日(木) 14時00分
- 3 入札場所 : 航空自衛隊 熊谷基地 会計課 入札室
- 4 入札参加資格 : (1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しないこと。  
(2) 次の資格を付与されていること。  
ア 資格 防衛省競争参加資格・全省庁統一資格  
イ 年度 令和4・5・6年度  
ウ 種別 役務の提供等  
エ 地域 関東甲信越  
オ 等級 A B C D  
(3) 契約担当官等から又は防衛省としての指名停止等の措置を受けている期間中の者でないこと。  
(4) 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。  
(5) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。  
(6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。
- 5 入札方法 : 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- 6 落札決定方式 : 総額決定
- 7 保証金 : 入札保証金 免除、契約保証金 免除
- 8 入札の無効 : (1) 参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に反した入札は無効とする。  
(2) ファックス等による入札は認めない。
- 9 契約書の作成の有無 : 有
- 10 適用する契約条項等 : 航空自衛隊標準契約条項 役務供給契約条項及び適用契約条項 暴力団排除に関する特約条項(工事以外)
- 11 契約条項を示す場所 : 航空自衛隊熊谷基地会計課及び熊谷基地ホームページ内
- 12 その他 : (1) 入札への参加を希望する者で、現場確認を必要とする者は令和4年5月6日(金)までに下記担当者へ申し込みを行うこと。  
(2) 入札辞退の際は入札書に辞退の旨を記入し提出すること。  
(3) 全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写しを入札日時までに提出すること。  
(4) 代理人の入札参加は、委任状を持参すること。  
(5) 郵便等の入札も可とする。配達記録を有する手段により入札日時までに必着とする。なお、抽選の場合で、くじを引かない者があるときは、予決令第八十三条二項により、入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。  
(6) 郵便等で提出する入札書は、入札投函用の封筒に1(1)に記載されている入札件名を明記して封をしたのち、その封筒を郵送用の封筒の中に入れ発送すること。その際に使用する筆記具の色は問わないものとする。  
(7) 本書記載事項の契約に関する事項及び入札書等の記載方法等についてのお問い合わせは、会計課契約班に照会のこと。  
仕様書の細部等についてのお問い合わせは、下記現場確認担当者に照会のこと。

会計課契約班 (Tel:048-532-3554 内線287 担当:折田)

現場確認担当者(Tel:048-532-3554 内線226 担当:城(じょう))

# 入札書

件名 吸収式冷凍機等点検整備

規格 仕様書のとおり

総額

¥

消費税及び地方消費税  
は含まない

履行場所 航空自衛隊熊谷基地

履行期間 契約締結日～令和5年3月31日

貴通知・公告に対し、入札及び契約心得・契約条項等承諾の上、上記のとおり提出します。

令和4年5月12日

契約担当官

航空自衛隊第4術科学校

会計課長 年徳 清範

殿

住所

会社名

代表者名

(代理人氏名)

印

印

# 委任状

当社は、を代理人と定め、下記の入札

並びに見積に関する一切の権限を委任します。

記

件名 吸収式冷凍機等点検整備

代理人使用印鑑 ①

令和4年5月12日

契約担当官  
航空自衛隊第4術科学校  
会計課長 年 徳 清 範 殿

住 所  
会 社 名  
代 表 者 名

①

航空自衛隊熊谷基地役務仕様書			
仕様書の種類	内容による分類	仕様書番号	
	性質による分類	熊谷-施0018-4	
物品番号		承認	平成28年 5月23日
件名	吸収式冷凍機等点検整備	作成	平成28年 5月17日
		改正	平成31年 4月18日
		改正	令和 4年 4月12日
		作成部隊等名	第4術科学学校業務部施設課
1 総則			
(1) 適用範囲			
本仕様書は、航空自衛隊熊谷基地における吸収式冷凍機、直だき吸収式冷温水機及び小型吸収式冷温水機について適用する。			
(2) 履行基準			
本仕様書によるほか、次の関係諸規定に基づき実施するものとする。			
ア 建築保全業務共通仕様書			
イ その他関係法令等			
2 役務に関する要求			
(1) 役務の内容			
吸収式冷凍機、直だき吸収式冷温水機及び小型吸収式冷温水機の点検整備			
(2) 役務場所			
調達要領指定書による。			
(3) 対象機器			
調達要領指定書による。			
(4) 役務の細部内容			
調達要領指定書による。			
(5) 使用材料			
調達要領指定書による。			
3 品質保証			
(1) 試験			
(2) 監督及び検査			
監督及び検査は、地方調達に係る標準監督・検査実施要領による。			
(3) 検査			
完了検査は、すべての提出書類を提出後に実施する。			

件 名		吸収式冷凍機等点検整備		
	書類名	提出期限	部数	備考
1	実施工程表	速やかに	1	
2	業務責任者通知書	契約後14日以内	1	社員証明書類
3	材料検査願	検査日	1	材料検査簿を添付
4	打合せ簿	その都度	1	
5	発生材報告書	完了検査日	1	発生材調書を添付
6	報告書及び写真	完了検査日	1	製本版
7	完了通知書	完了検査日	1	
8	工事入門許可申請書	着工14日前	1	誓約書、臨時入門者名簿含む

(2) 業務管理

ア 業務責任者は、作業現場の安全衛生に関する管理責任者となり、関係法令等に従って管理を行うとともに、常に安全確保に留意し、事故の防止に努めるものとする。

イ 本役務の履行に際して、基地内の物品及び施設等を汚損又は破損させた場合は、受注者の責任において、速やかに原形に修復するものとする。

ウ 受注者は、本仕様書に明示なき事項及び履行上疑義が生じる事項は、監督官に確認し、必要に応じて契約担当官と協議するものとする。

エ 本仕様書に明記なき事項といえども、技術的に当然必要な事項は、受注者の負担により実施するものとする。

(3) 発生材の処理

ア 発生材調書により官側が引き継ぐ発生材の金属類（有価物）は、監督官の指示した場所へ種別ごとに整理し、集積運搬するものとする。

イ 上記以外の発生材は場外処分とし、関係法令等に従い適正に処理するものとし、産業廃棄物管理票、産業廃棄物の収集運搬業及び処分業の各許可証の写しを提出するものとする。

(4) 基地内における遵守事項

ア 入出門手続き及び車両の運行及び火気の使用等は、熊谷基地規則及び監督官の指示を厳守するものとする。

イ 役務場所及びその経路並びに厚生施設（売店）以外への立ち入りを禁止する。

(5) 秘密保全上における遵守事項

ア 役務写真は、携帯電話等（携帯電話、スマートフォン及びタブレットなどの情報通信機器）での撮影を禁止する。

イ 整備に関係のない撮影を禁止する。

ウ 携帯電話等は車内又は建物内の指定場所に保管し、官側の事務所内へは持込まないこと。また、携帯電話等の通話及び使用は、屋外で行うこと。


エ 本仕様書は、役務関係者以外への貸与、複製及び閲覧を禁止し、役務終了後は速やかに監督官に返納するものとする。

調達要領指定書	発簡番号	
	調達要求番号	施-1
	調達要求年月日	令和4年4月12日
	作成部課	第4術科学学校業務部施設課
	作成年月日	令和4年4月12日
品名又は件名	吸収式冷凍機等点検整備	
仕様書番号	熊谷-施0018-4	

指定事項：役務場所、対象機器、役務の細部内容及び使用材料については、次のとおりとする。

2

## (2) 役務場所



2

## (3) 対象機器

## ア 吸収式冷凍機

一連番号	機種	冷凍能力
291	川重冷熱 SLA-120A	327kw
251	川重冷熱 SLA-150A	407kw
400	川重冷熱 SLA-150A	552kw
450	川重冷熱 SLB-100A	253kw
200	川重冷熱 SLB-100A	205kw
460	川重冷熱 SLB-100A	253kw
419	川重冷熱 SLB-150U	421kw
451	川重冷熱 SLB-240A	699kw
402	三菱重工 MA-50S2	155kw



## 品名又は件名 | 吸収式冷凍機等点検整備

- ※1 ブラシ洗浄の際は、凝縮器の前後、吸収器・蒸発器前後の4面を開放する。  
また、ブラシ洗浄後に水室、管板、ヘッダーに防錆塗装を施すものとする。
- ※2 100の薬品洗浄は、暖房イン点検で実施する。

2

## (5) 使用材料

品名	規格	数量	単位	備考
パッキン	3C132579 (川重冷熱)	4	枚	吸収器用
パッキン	3C132580a (川重冷熱)	4	枚	吸収器用
パッキン	4C132739 (川重冷熱)	4	枚	凝縮器用
パッキン	4C132740 (川重冷熱)	4	枚	凝縮器用
洗浄剤	ショウクリーナKSZ-50	47.1	kg	同等品以上
防錆剤	ハイクリーンCU-1	14	ℓ	同等品以上
パーナモータ	(高効率)IE3 0.75kw	1	個	同等品以上
ファン(インペラ)		1	個	同等品以上
パラジウムセル	Pb6	2	個	同等品以上
抽気タンク 圧力センサー	PA-858-102A-FC	1	個	同等品以上