

# 仕様書

## 1 件名

電力需給（低圧）

## 2 概要

### （1）需要場所

ア 航空自衛隊松島基地上品山無線中継所（宮城県石巻市上品山地内）

イ 航空自衛隊松島基地豊里無線中継所（宮城県登米市登米町高森地内）

### （2）業種及び用途 航空自衛隊（無線中継所）

## 3 上品山無線中継所仕様

### （1）供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、受電方式

ア 供給電気方式 交流3相3線式

イ 供給電圧（標準電圧） 200V

ウ 計量電圧（標準電圧） 200V

エ 標準周波数 50Hz

オ 受電方式 1回線受電

### （2）契約電力及び予定使用電力量

ア 契約電力 30KVA

イ 予定使用電力量 47,400KWH

（月別の予定使用電力量は、別紙第1のとおり。）

### （3）契約期間

自 令和5年4月1日00:00 至 令和6年3月31日24:00

### （4）現行の電力量の検針方法

ア 自動検針装置 有

イ 電力会社の検針方法 自動検針

ウ 電力量計の構成 従量電灯C対応

### （5）需給地点

構内引込第1受点

### （6）電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

### （7）保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

## 4 豊里無線中継所仕様

### （1）供給電気方式、供給電圧（標準電圧）、計量電圧（標準電圧）、標準周波数、受電方式

ア 供給電気方式 交流3相3線式

イ 供給電圧（標準電圧） 200V

ウ 計量電圧（標準電圧） 200V

エ 標準周波数 50Hz

オ 受電方式 1回線受電

(2) 契約電力及び予定使用電力量

ア 契約電力 30KVA

イ 予定使用電力量 45,800KWH

(月別の予定使用電力量は、別紙第2のとおり。)

(3) 契約期間

自 令和5年4月1日00:00 至 令和6年3月31日24:00

(4) 現行の電力量の検針方法

ア 自動検針装置 有

イ 電力会社の検針方法 自動検針

ウ 電力量計の構成 従量電灯C対応

(5) 需給地点

構内引込第1受点

(6) 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。

(7) 保安上の責任分界点

需給地点に同じ。

5 その他

仕様書にない事項については、落札者の約款条件による。

## 月別予定使用電力量（上品山）

月別	最大電力 KVA	使用電力量 kWh	季節別電力量内訳 (kWh)	
			夏季	その他季
4月	30	3,900		3,900
5月	30	4,200		4,200
6月	30	3,700		3,700
7月	30	3,900	3,900	
8月	30	4,400	4,400	
9月	30	3,800	3,800	
10月	30	4,000		4,000
11月	30	4,200		4,200
12月	30	3,800		3,800
1月	30	4,000		4,000
2月	30	3,900		3,900
3月	30	3,600		3,600
計		47,400	12,100	35,300

## 季節区分

夏季：7月1日から9月30日までの期間

その他季：夏季以外の期間

## 月別予定使用電力量（豊里）

月別	最大電力 KVA	使用電力量 kWh	季節別電力量内訳(kWh)	
			夏季	その他季
4月	30	3,900		3,900
5月	30	3,900		3,900
6月	30	3,800		3,800
7月	30	3,600	3,600	
8月	30	3,600	3,600	
9月	30	4,000	4,000	
10月	30	3,600		3,600
11月	30	3,400		3,400
12月	30	3,900		3,900
1月	30	4,400		4,400
2月	30	3,800		3,800
3月	30	3,900		3,900
計		45,800	11,200	34,600

## 季節区分

夏季：7月1日から9月30日までの期間

その他季：夏季以外の期間