<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>4310-428-1215-5</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="5">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="5">スクリュコンプレッサ（ＧＡｅ２２ＦＦＡ－１０）の定期点検整備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ４３０１２</td></tr>
<tr><td>承　　認</td><td>令和　　６年　　４月　　８日</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>令和　　６年　　４月　　１日</td></tr>
<tr><td>改　　正</td><td></td></tr>
<tr><td>作　成　部
隊　等　名</td><td>第４航空団整備隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

本仕様書は、航空自衛隊松島基地で使用するスクリュコンプレッサ（ＧＡｅ２２ＦＦＡ－１０）の定期点検整備（以下「役務」という。）について適用する。

1.2　引用文書

この仕様書に関連する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書提出時における最新版とする。

Ａｔｌａｓ　Ｃｏｐｃｏ　給油式ロータリスクリュコンプレッサ　ＧＡｅ２２取扱説明書（以下「取扱説明書」という。）

2　役務に関する要求

2.1　履行場所

航空自衛隊松島基地４３７格納庫スクリュコンプレッサ室

2.2　スクリュコンプレッサの規格

Ａｔｌａｓ　Ｃｏｐｃｏ　給油式ロータリスクリュコンプレッサ　ＧＡｅ２２ＦＦＡ－１０

2.3　役務の内容

a)　取扱説明書に示された、プログラムされたサービス実施間隔（運転時間４０００時間毎または毎年のいずれか先に到来する時期）の消耗品交換及び点検ならびに作動試験

b)　提出書類

契約相手方は、役務終了後３０日以内に役務報告書（様式任意）を監督官へ１部提出するものとする。

2.4　部品、材料及び試験器材

役務に必要な部品、材料及び試験器材は、契約相手方が準備するものとする。

3　監督・検査

監督及び検査は、契約担当官が定める監督・検査事務処理要領に基づき実施するものとする。

4　その他

4.1　立入

a)　基地内立入に関しては基地規則に従い出入門を行うものとする。

b)　立入区域は必要最小限とし、必要以外の場所には立ち入らないものとする。

c)　指定場所以外の場所における携帯型情報通信機器及び記録機器の持ち込みは禁止とし、やむを得ない事情によりこれらの機器を使用する際は、監督官の立会のもと使用するものとする。

4.2　本役務に関する全責任は、契約相手方が有する。

4.3　本役務に関する事項において調整が必要な場合には、監督官と調整するものとする。

4.4　この仕様書に記載されていない事項で、関係法令等上当然実施しなければならない事項については、契約相手方が関連法令等に基づき実施するものとする。

<table>
<tr><td colspan="4">航　空　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td rowspan="2">仕様書の
種　　類</td><td>内容による分類</td><td colspan="2">役　務　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>性質による分類</td><td colspan="2">個　別　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物品番号</td><td>ＰＮＧＡＥ２２ＡＦＦ－１０</td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td rowspan="5">品　名
又は
件　名</td><td rowspan="5">スクリュコンプレッサ（ＧＡｅ２２ＦＦ－１０）の定期点検整備</td><td colspan="2">松基ＬＰＳ－Ｂ４３０１７</td></tr>
<tr><td>承　　認</td><td>令和　　８年　　９月　２５日</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>令和　　８年　　９月　　４日</td></tr>
<tr><td>改　　正</td><td>令和　　年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>第４航空団整備補給群修理隊</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，航空自衛隊松島基地で使用するスクリュコンプレッサ（ＧＡｅ２２ＦＦ－１０）の定期点検整備（以下「役務」という。）について規定する。

1.2　引用文書

この仕様書に関連する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書提出時における最新版とする。

Ａｔｌａｓ　Ｃｏｐｃｏ　給油式ロータリスクリュコンプレッサ　ＧＡｅ２２取扱説明書（以下「取扱説明書」という。）

2　役務に関する要求

2.1　履行場所

航空自衛隊松島基地　格外整備場　機械室

2.2　スクリュコンプレッサの規格

Ａｔｌａｓ　Ｃｏｐｃｏ　給油式ロータリスクリュコンプレッサ　ＧＡｅ２２ＦＦ－１０

2.3　役務の内容

取扱説明書に示された，プログラムされたサービス実施間隔（運転時間４０００時間毎または毎年のいずれか先に到来する時期）の消耗品交換及び点検ならびに作動試験を実施する。

2.4　提出書類

契約相手方は，役務終了後３０日以内に役務報告書（様式任意）に作業内容（消耗品交換，点検内容及び作動試験結果）を記載し，契約担当官等へ１部提出する。

2.5　部品，材料及び試験器材

役務に必要な部品，材料及び試験器材は，契約相手方が準備する。

3　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官が定める監督・検査事務処理要領に基づき実施する。

4　その他

4.1　立入

a)　基地内立入に関しては，基地規則に従い出入門を行う。

b)　契約相手方は，あらかじめ契約担当官等の許可を受けた場所以外に正当な理由なく立ち入ってはならない。

c)　指定場所以外の場所における携帯型情報通信機器及び記録機器等の持ち込みは禁止とし，やむを得ない事情によりこれらの機器を使用する際は，契約担当官等の確認を得て立会のもと使用する。

d)　本役務に関して，契約相手方の故意又は重大な過失その他契約相手方の責めに帰すべき事由により，官側の財産に損害が生じた場合又は隊員の生命若しくは身体に損害が生じた場合には、契約相手方は，契約担当官等の指示に従い，可能な限度において当該損害の現状回復を行い，又はこれに代わる合理的かつ必要な措置を講ずる。

e)　本役務に関する事項において調整が必要な場合には，契約担当官等と調整する。

f)　この仕様書に記載されていない事項で，関係法令等上当然実施しなければならない事項については，契約相手方が関連法令等に基づき実施する。